


OCEP Z EI 30 DP1 S200, 600x1500x200  
Pi = 12kW  
Ps = 8kW  
Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšené – hlavním pospojováním  
– proudovým chráničem

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: EDUKAČNÍ CENTRUM MUZEA VYSOČINY V JIHLAVĚ		Investor: Kroj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava	Stupeň: <b>DPS</b>	Zak.č.:	Výkres č.: <b>E10</b>
	Část: ELEKTROINSTALACE SCHEMA R5		Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER, DI.S.	Kreslí: PETR BÜRGER, DI.S.	Datum:	List/Listů: 1/1