

D2.05 Přeložka areálového VN
Dodatečná ochrana kabelů VN v prostoru nového parkoviště,
v délce 39 bm osadit silniční panely 300x150x15cm (13ks)
do země do hloubky cca 30cm nad úroveň kabelů


D2.05 Přeložka areálového VN
Stávající VN kabely z TS1 do TS3
2x 3x AXEKVCEY 1x120/16

LEGENDA SÍTÍ:

- STAV. DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STAV. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STAV. JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STAV. VODOVOD
- STAV. PLYNOVOD, OPZ
- STAV. AREÁLOVÝ ROZVOD KYSLIKU (02)
- STAV. ROZVODY VN: EGD
- STAV. ROZVODY NN: EGD
- STAV. ROZVODY VN
- STAV. ROZVODY NN
- STAV. ROZVODY VO/STOŽÁR VO
- STAV. ROZVODY VO (SMJ)/STOŽÁR
- STAV. ROZVODY SLP: CETIM
- STAV. ROZVODY SLP: PRVNÍ TELEFONNÍ
- STAV. ROZVODY SLP: NEMOCNICE
- STAV. OPLOCENÍ
- STAV. CHRÁNIČKY NN A VN

STAVEBNÍ OBJEKTY :

- D2.01 Zpevněné plochy
- D2.02 Areálová kanalizace
- D2.03 Sadové úpravy
- D2.04 Areálové rozvody NN
- D2.05 Přeložka areálového VN
- D2.06 Areálové rozvody slaboproudů
- D2.07 Venkovní osvětlení
- D2.08 Veřejné osvětlení






Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit všechny podzemní sítě detektorem nebo z dokumentací jednotlivých správců těchto sítí. Při souběhu a křížení s ostatními podzemními sítěmi je třeba postupovat v souladu s ČSN 73 6005.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: IT, 22 kV, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE ZEMNĚNÍ

D2.05 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VN

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	Ing. Tomáš BAČÍK	Ing. Petr KREMBÁČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ			
INVESTOR : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	3x A4
NEMOCNICE JIHLAVA PAVILON REHABILITAČNÍ, NÁSLEDNÉ A GERIATRICKÉ PÉČE A PARKOVACÍ DŮM – ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO PARKOVIŠTĚ			DATUM	3 / 2024
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 18-23-P
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES	SITUACE – OCHRANA AREÁLOVÝCH KABELŮ VN		1 : 250	D2.05-11