

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Číslo jednací: KUJI 37649/2024

Název veřejné zakázky:	„SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod – přístavba a vestavba školy“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Radomír Janů – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 283
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; janu.r@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

ve výkazu výměr v oboru 07-EI-silno není u jednotlivých svítidel uvedena jejich identifikace odpovídající výkresové dokumentaci a nelze tak provést kontrolu, zdali počty ve výkazu odpovídají výkresům, ani nelze světla z výkazu jednoznačně přiřadit pozicím na výkresech. Počty svítidel z výkazu nelze porovnat ani proti počtům z výpočtu osvětlení. Například nelze určit technické požadavky a tak ani cenu na položku č. 29 výše uvedeného listu výkazu výměr s popisem "Svítidlo LED technické stropní vestavné - 208 ks". Žádáme o jednoznačnou technickou specifikaci jednotlivých svítidel vzešlou ze světelného návrhu a jejich označení ve výkazu výměr tak, aby je bylo možno identifikovat ve výkresové dokumentaci.

Reakce zadavatele:

„Zpracovatel projektové dokumentace provedl kontrolu počtu svítidel a:

- doplnil Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr o položky číslo 98 a 99 (tj. řádek 105 a 106) v části 07 EI – silno,
- doplnil projektovou dokumentaci v části Elektroinstalace – silnoproud o Výpis svítidel, kde jsou uvedeny počty svítidel dle jednotlivých typů a podlaží.“

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - aktualizovaný 12. 4. 2024“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je při tvorbě nabídky závazný a dále nový dokument „Výpis svítidel“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou **v bodě 9. zadávacích podmínek, a to nově do 30. 4. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina