

Investor:  
Kraj Vysočina  
Ing. Radovan Necid  
Kosovská 1122/16  
58601 Jihlava

Žadatel:  
OPTIMA  
Ing. Aleš Sloup  
Vysoké Mýto 738  
56601 Vysoké Mýto

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VAK/V/2023/1316**  
Vyřizuje: **Andrea Vlasáková**  
Telefon: **569430233, 739605439**  
E-mail: **vlasakova@vakhb.cz**

**Název akce:** **II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec - průtah**

Důvod akce / žádosti: **Stavební řízení/ohlášení stavby**

*Zájmové území*

Obec: **Rozsochatec**  
Katastr: **Rozsochatec**  
Datum vydání vyjádření: **18.09.2023**  
Platnost tohoto vyjádření: **18.09.2024 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší rekonstrukci páteřních komunikací II/344 a III/34413 procházející obcí Rozsochatec. Součástí rekonstrukce je i stávající most na silnici II/344 – ev.č. 344-004 a část silnice III/3468. Rekonstrukce stávající vozovky bude spočívat v obnově živičného krytu s doplněním sanací krajů vozovky. V úseku silnice II/344 v km 0,800 - 1,360 bude provedena nová konstrukce vozovky, včetně výměny podloží vozovky. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným sklonem krytu vozovky, stávajícími a navrhovanými uličními vpustěmi, včetně kanalizačních přípojek do stávající kanalizace obce. V silnici II/344 v km 0,911 – 0,968 a km 1,34560 -1,56150 jsou nově navrženy úseky dešťové kanalizace s revizními šachtami. U stávajících vpustí bude provedena pouze výměna stávajícího rámu s mříží, vyrovnávacích prstenců a šachtového konusu, dále bude provedeno doplnění kalového koše. Poloha vpustí včetně napojení zůstane zachována (jedná se o UV z PD označ. UV1-6,UV9,UV13,UV15,-16,UV18-20) Nové uliční vpustí jsou navrženy jako prefabrikované se spadištěm. V koordinaci s touto stavbou bude prováděna stavba: „II/344 – Rozsochatec, přechod pro chodce a chodník u ZŠ“ (vyjádření VAK HB ze dne 13.6.2018 č.j.603/215/18/VI). Součástí stavby je i prodloužení veřejného osvětlení. Dále stavba pod názvem: „Chodník podél III/34413 Rozsochatec“ (vyjádření VAK HB ze dne 2.6.2017 č.j. 573/215/17/VI).

**V prostoru stavby se nachází důležitý přivaděč vody (OCEL 350) a dále rozvodná vodovodní síť obce Rozsochatec v majetku a správě VAK HB.** Upozorňujeme na vodovodní přípojky pro rodinné domy a jiné objekty stavbě přilehlé (přípojky nejsou majetkem VAK HB).

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení souhlasí VaK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB) s následujícími podmínkami:

1. **Termín** zahájení prací bude sdělen VAK HB **v dostatečném předstihu** (min.3 měsíce předem).
2. Před zahájením prací provedeme na místě na základě objednávky **vytyčení stávajících inženýrských sítí** VAK HB (kontakt p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099, e-mail: [hledaci@vakhb.cz](mailto:hledaci@vakhb.cz)). Označeny budou poklopy armatur vodovodních řadů a vodovodních přípojek, které se nacházejí v prostoru stavby.
3. VAK HB provede na své náklady výměnu nefunkčních armatur vodovodních řadů a vodovodních přípojek v prostoru stavby.

4. V trase vodovodů nebude významně snižováno či navyšováno jejich současné krytí. Poklopy vodovodních armatur budou po dohodě s VAK HB na náklady investora stavby uvedeny do nové nivelety vozovky/chodníků a jiných upravovaných terénů. Veškeré armatury vodovodních řadů/ přípojek a vodoměrná šachta ve stanici cca. 0,827 (autobusová zastávka) zůstanou během prací přístupné a funkční.
5. Veškeré podzemní a jiné objekty (např. uliční vpusti, revizní šachty dešťové kanalizace základy pro stožáry veřejného osvětlení) budou umístěny **mimo ochranné pásmo vodovodu** (ochranné pásmo vodovodu je **1,5 m** od vnějšího líce potrubí na obě strany). Jiné umístění je nutné s VAK HB předem konzultovat.
6. Nově navržené uliční vpusti a nové stožáry VO budou umístovány vždy **až po vytyčení** vodovodních řadů v daném prostoru. **Umístění** každé nové vpusti a stožáru VO bude **odsouhlaseno zástupcem VAK HB** přímo na místě stavby (kontaktní osoba: **p. Šrámek - tel. 603 803 918**).
7. Při výstavbě nové dešťové kanalizace a přípojek od uličních vpustí bude při souběhu a křížení s vodovody **dodržena ČSN 73 6005** - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. V případě kolize navržených obručků se stávajícími vodovodními armaturami (šoupata, hydranty) budou tato místa řešena dle skutečnosti přímo na místě, po dohodě se zástupcem VAK HB (p. Šrámek).
9. Nadále platí vyjádření VAK HB k akcím prováděným v koordinaci s řešenou stavbou: "II/344 – Rozsochatec, přechod pro chodce a chodník u ZŠ" (vyjádření VAK HB ze dne 13.6.2018 č.j.603/215/18/VI) a "Chodník podél III/34413 Rozsochatec" (vyjádření VAK HB ze dne 2.6.2017 č.j. 573/215/17/VI).
10. Jakákoliv případná změna oproti předložené dokumentaci bude s VAK HB předem konzultována a předložena k odsouhlasení.
11. Po dokončení prací provede zástupce VAK HB (p. Šrámek) **kontrolu** dodržení všech výše vedených požadavků.
12. Projektová dokumentace rekonstrukce opěrné zdi železnice (DMC Havlíčkův Brod) bude předložena VAK HB k odsouhlasení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

*Přílohy:*

počet příloh: 0

souborové přílohy: