



ROZVADĚČ

PŘÍVOD A VÝVODY HOREM  
KRYTÍ IP 40/20  
rozměr 400x300x120mm – zapuštěný

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	<div>SIFE</div> <div>Strojírenská 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz</div>		<div>ERPLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div>		ČÍSLO VÝTISKU
J.Provazník	Ing T.Duben	Ing.J.Bělohradský					
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava				DATUM	11/2023	
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace		MÍSTO AKCE		REVIZE		
			Hrotovická 1336/30		ÚČEL		
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elelktrotechniky a bleskosvod		Č. POZEMKU st. 2691/8, 2629		DPS		
			KAT. ÚZEMÍ		MĚŘÍTKO		
			Třebíč [769738]		***		
					KÓTY V	MM	
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČE 1.NP R01,R02,R04,R05,R07,R08,R09				ČÍSLO ZAK.-SIFE	POŘ. ČÍSLO	
					P23038	D1.4.-13	