



Legenda

- Rozváděč NN
- Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44
- Venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44
- Vypínač řaz.1.IP20
- Vypínač řaz.5.IP20
- Vypínač řaz.6.IP20
- Vypínač řaz.6+6.IP20
- Vypínač řaz.7.IP20
- Vypínač řaz.1.IP44
- Zásuvka 230V/16A IP20
- Zásuvka 230V/16A IP20 + SPD tř.D
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Pohybový spínač
- Sporáková trojkombinace
- Tlačítko topný žebřík
- Ventilátor
- Doplňkové pospojení než. částí
- Signalizace WC imobilní zvonek s majákem
- Signalizace WC imobilní zdroj a beblokace
- Signalizace WC imobilní tlačítko s lankem
- Signalizace sprcha imobilní tlačítko
- Kouřový hlásič pož. odvětrání
- Tlačítkový hlásič pož. odvětrání

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120					
VYPRACOVAL J.Provazník	HIP Ing.T.Duben	OPRÁVNĚNÁ OSOBA Ing.J.Bělohradský	SIFE Strojárna 1304 580 01 Havlíkův Brod www.sife.cz	ERPLAN PROJEKTOVÁ FIRM	ČÍSLO VYTISKU
STAVEBNÍK AKCE	Kraj Vysočina, Žizkova 1882/57, PSC 586 01, Jihlava		MÍSTO AKCE Hrotovická 1336/30	DATUM 11/2023	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod		Č. POZEMKU st. 2891/8, 2829 KAT. ÚZEMÍ Třebíč [769738]	REVIZE ÚČEL DPS	FORMÁT 12x44
OBSAH VÝKRESU	SILNOPROUD 2.np		ČÍSLO ZAK.-SIFE P23038	POŘ. ČÍSLO D1.4.-02	