



Legenda

- Rozváděč NN
- Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44
- ☒ Venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44
- ⚡ Vypínač řaz.1.IP20
- ⚡ Vypínač řaz.5.IP20
- ⚡ Vypínač řaz.6.IP20
- ⚡ Vypínač řaz.6+6.IP20
- ⚡ Vypínač řaz.7.IP20
- ⚡ Vypínač řaz.1.IP44
- ⚡ Zásuvka 230V/16A IP20
- ⚡ Zásuvka 230V/16A IP20 + SPD tř.D
- ⚡ Zásuvka 230V/16A IP44
- ⚡ Pohybový spínač
- ⊗ Tlačítko topný žebřík
- ⚡ Sporáková trojkombinace
- ⊞ Ventilátor
- ⊞ Doplnkové pospojení než. částí
- ⊞ Signalizace WC imobilní zvonek s majákem
- ⊞ Signalizace WC imobilní zdroj a beblokace
- W ⊞ Signalizace WC imobilní tlačítko s lankem
- S ⊞ Signalizace sprcha imobilní tlačítko
- ⊞ Kouřový hlásič pož. odvětrání
- ⊗ Tlačítkový hlásič pož. odvětrání

Odvětrání soc. zázemí

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120

VYPRACOVAL J.Provaznik	HIP Ing.T.Duben	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing.J.Bělohradsky	SIFE Strojovská 1304 580 01 Hrotovická Bouda www.sife.cz	ERPLAN PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	ČÍSLO VÝTISKU
STAVEBNÍK Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava	MÍSTO AKCE SŠ stavební Trebič - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace		DATUM 11/2023		FORMÁT 12x44
NÁZEV AKCE	KAT. ÚZEMÍ [Trebič 769738]		REVIZE	MEŘITKO 1:50	
NÁZEV ČÁSTI	C. POZEMKŮ et. 28918, 2629		UČEL	KÓTY V MM	
OBŠAH VÝKRESU	SILNOPROUD 1.np		ČÍSLO ZAK.-SIFE P23038	POR. ČÍSLO D1.4.3-01	