



SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

0,00 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120											
VYPRACOVAL J.Provazník		HIP Ing T.Duben	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing.J.Bělohradský		SIFE Strojníká 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz		ERPLAN PROJEKČNÍ KANCELAR		ČÍSLO VÝTISKU		
STAVEBNÍK		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSC 586 01, Jihlava				DATUM		11/2023			
NÁZEV AKCE		SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			MÍSTO AKCE			REVIZE			
					Hrotovická 1336/30			ÚČEL		DPS	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod			Č. POZEMKU st. 2691/8, 2629			MĚŘÍTKO		FORMÁT	
					KAT. ÚZEMÍ Třebíč [769738]			1:100		3xA4	
OBSAH VÝKRESU		SILNOPROUD STŘECHA				ČÍSLO ZAK.-SIFE			POŘ. ČÍSLO		
						P23038			D1.4.-04		