



**NORMY:**  
SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120						
VYPRACOVAL J.Provazník		HIP Ing.T.Duben	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing.J.Bělohradský		SÍFÉ Strojnická 1304 580 000 000 Praha 8 www.sife.cz	ČÍSLO VÝTISKU
STAVEBNÍK Kraj Vysočina, Žďovka 1862/57, PSC 586 01, Jihlava					DATUM 11/2023	
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Trebič - Přistavba domku máže - projektová dokumentace			MÍSTO AKCE Hrotovická 1336/30	REVIZE	DPS
NÁZEV ČASTI	D.1.4.4 Technika prostředí staveb el. komunikace			K. POZEMKÚ st. 2691/8, 2629 KAT. ÚZEMLÍ Trebič [769738]	MĚŘITKO 1:50	
OBSAH VÝKRESU	SLABOPROUD 2.np			KÓTY V MM	ČÍSLO ZAK.-SÍFÉ P23038	POR. ČÍSLO D1.4-02