

odraznosti:

podlaha – 0,3

stěny – 0,65

strop – 0,85

udržovací činitel:

úhrnně – 0,75

použitá svítidla:

dle excel tabulky „svítidla.xlsx“

umístění svítidel dle půdorysů a montáže:

SO 01 1.-4. NP HLAVNI BUDOVA_export.dwg

SO 02 1.-5. NP budova B_export.dwg

SO 03 1.-3. NP budova C_export.dwg

požadavky na osvětlenost dle ČSN EN 12 464-1 (2022):

učebny – 44.1

kabinety – 44.22

jídelna – 44.27

učebny – kresba – 44.12

sklady – 44.25

dílny – 44.17

šatna – 10.4

fotoateliéry – 44.14

chodby – 44.19

technické kreslení – 44.13