

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

Číslo jednací: 48569/2024

Název veřejné zakázky:	„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava “
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 419
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Jaký je stávající řídicí systém pro kotelnu?

Další dotaz k MAR – požadovaný typ kabelu pro detektory kouře – V TZ se píše o kabelu J-H/St)H a o zachování funkčnosti - tento kabel to neumí.

Reakce zadavatele:

Provoz kotlů a vytápění řídí regulace Viessmann. Stávající kotle jsou Viessmann Vitogas 100. K nim je instalovaná regulace Viessmann Vitotronic.

V projektu MaR je navržen 1 kus ekvitermní regulátor včetně sady čidel pro řízení nového okruhu ÚT. Je však možné využít i stávající regulaci Viessmann, ale jen za předpokladu, že zde bude rezerva pro 1 ekvitermní okruh.

Detektor kouře nemusí být připojen kabelem s funkční schopností při požáru.

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr „A02 - Zdravotně technická instalace“ se nachází položky, viz:

78	K	R725200001	Sprchový kout + baterie: sprchová vanička 100x100cm snížená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková, podomítkové provedení, pevná sprcha s možností přepnutí na ruční sprchu - s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	1,000	0,00
79	K	R725200002	Sprchová baterie nástěnná chrom páková ruční sprcha s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	1,000	26 500,00

Máme za to, že položka č. 79 pro sprchovou baterii je již obsažená v popisu položky č. 78 a tímto se toto zařízení dubluje. Žádáme o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Reakce zadavatele:

Zadavatel uvádí, že položky se nedublují.

Položka č. 78 řeší sprchu vč. baterie v místnosti 3.14.

Položka č. 79 je čistě baterie v technickém dlážděném koutě v místnosti 1.28.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná o marginální doplnění zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 31. 5. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina