

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Číslo jednací: KUJI 49478/2024

Název veřejné zakázky:	„Gymnázium, SOS a VOS Ledec n. S. – přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Radomír Janů – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 283
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; janu.r@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Chtěli bychom se Vás zeptat, zda je potřeba dodržet součinitel tepla rámu - $U_f = 0,71$ u hliníkových oken? Zda nestačí splnit celkový součinitel prostupu tepla U_w ?

Reakce zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení předepsaných parametrů uvedených v projektové dokumentaci. Výrobky vyhovující předepsaným parametrům jsou na trhu dostupné.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k vysvětlení zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek a ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 3. 6. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina