

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka	
Název:	Výměna svítidel - Jihlava – Helenín
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000365
Datum zahájení výběrového řízení:	13. 5. 2024
Zadavatel	
Název:	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
IČO:	60545976
Adresa sídla:	Hálkova 2917/42, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Silvie Čermáková, ředitelka
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_151.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Iveta Rabasová e-mail: rabasova@pkkv.cz tel: 730 588 777

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 22. 5. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni doplnění a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 3:

Dotaz č. 1:

V příloze Změna_Příloha č. 1 Výzvy_Soupis dodávek a prací_Helenín.xlsx je v řádku 20 u položky montáž dodaných svítidel vč. el. zapojení, zapravení stropů/stěn a potřebného materiálu uveden počet 684 ks, ale celkový počet svítidel je 706 ks. Znamená to, že se bude montovat pouze 684 ks nebo se jedná o překlep a bude se montovat 706 ks svítidel?

Dotaz č. 2:

V referenčním výpočtu SO02 místnosti 3.07 a 3.08 je požadavek na UGR 19, ale ve výpočtu vychází UGR=20, dále ve výpočtu SO03 místnost 3.03 je požadavek na UGR 19, ale ve výpočtu vychází UGR=21. V zadávací dokumentaci (Příloha č. 1 Výzvy_Kniha svítidel.pdf, výpočet.pdf a svítidla.xlsx) jsou uvedeny technické parametry referenčních svítidel, ale tato svítidla pro výše uvedené výpočty neplní požadavky normy ČSN EN 12464-1 na přípustné hodnoty oslnění UGR. Může uchazeč použít svítidla, která budou mít některé jiné technické parametry při splnění normativních požadavků a zachování maximálního příkonu všech svítidel.

Dotaz č. 3:

V příloze zadávací dokumentace výpočty.pdf jsou hladiny osvětlenosti pro některé prostory značně předimenzovány oproti normovým požadavkům

např.:

SO01 1.06 jídelna - normový požadavek 200 lx / referenční výpočet 721 lx

SO02 2.08 učebna - normový požadavek 500 lx / referenční výpočet 1038 lx

SO02 5.04 učebna - normový požadavek 500 lx / referenční výpočet 1117 lx

SO02 5.05 kabinet - normový požadavek 300 lx / referenční výpočet 898 lx

SO02 5.06 učebna - normový požadavek 500 lx / referenční výpočet 1054 lx

SO02 5.07 kabinet - normový požadavek 300 lx / referenční výpočet 988 lx

SO02 5.12 kabinet - normový požadavek 300 lx / referenční výpočet 1296 lx

SO03 1.03 dílna - normový požadavek 500 lx / referenční výpočet 1099 lx

SO03 2.05 dílna - kreslárna požadavek 750 lx / referenční výpočet 1405 lx

SO02 5.07 je místnost zařazena jako kabinet, ale místnost je osazena asymetrickými svítidly na tabule. Jedná se o chybné označení a místnost má být zařazena jako učebna ref.č. 44.1.

Má uchazeč při výběru svítidel vycházet z normovaných hodnot jednotlivých prostorů nebo se držet referenčních výpočtů, některé prostory jsou až několikanásobně přesvětleny a zbytečně se zvyšuje energetická náročnost jednotlivých prostorů

Odpověď zadavatele č. 3:

ad Dotaz č. 1:

Zadavatel vyhovuje žádosti a aktualizuje dokumenty. Aktualizuje změnou 3 přílohu č. 1 Výzvy - Soupis dodávek a prací, kde je opraven počet demontáží a montáží. Aktualizuje změnou 3 Přílohu č. 1 – Kniha svítidel o nově přidaná svítidla (M, N) a nově upravuje požadavek na – měrný světelný výkon svítidel.

ad Dotaz č. 2

Zadavatel vyhovuje žádosti a aktualizuje technické parametry v příloze č. 1 – Kniha svítidel.

ad Dotaz č. 3

Zadavatel vyhovuje žádosti a aktualizuje dokumenty Příloha č. 1

- Soupis dodávek a prací,
- Kniha svítidel,
- Parametry osvětlení.

SO 02 5.07 je zařazena jako učebna, jednalo se o chybné zařazení.

Zadavatel nově upravuje požadavek na – měrný světelný výkon svítidel, pro dodržení technických parametrů svítidel.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **3. 6. 2024 v 10.00 hod.**

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_151.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00012135>.

V Jihlavě

.....
Mgr. Silvie Čermáková

ředitelka

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

podepsáno elektronicky