

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

Číslo jednací: 50792/2024

|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                | „Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava “                                                                                                               |
| <b>Předmět veřejné zakázky:</b>              | stavební práce                                                                                                                                                    |
| <b>Identifikační údaje zadavatele</b>        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Název:</b>                                | Kraj Vysočina                                                                                                                                                     |
| <b>IČO:</b>                                  | 70890749                                                                                                                                                          |
| <b>Adresa sídla:</b>                         | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava                                                                                                                                   |
| <b>Profil zadavatele:</b>                    | <a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>                                           |
| <b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b> | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje<br>Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje<br>Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| <b>Kontaktní osoba:</b>                      | Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení<br>Ing. Jan Kalina – ve věcech technických                                                                     |
| <b>Telefon, fax:</b>                         | +420 564 602 415, +420 564 602 419                                                                                                                                |
| <b>E-mail:</b>                               | <a href="mailto:mikeskova.j@kr-vysocina.cz">mikeskova.j@kr-vysocina.cz</a> ; <a href="mailto:kalina.j@kr-vysocina.cz">kalina.j@kr-vysocina.cz</a>                 |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

### **Dotaz č. 1:**

Ve výkazech výměr **A04 – Vzduchotechnika, chlazení** a **A07 - Měření a regulace** jsou některé položky duplicitní např.:

### **A04 Vzduchotechnika a chlazení:**

| D1 |   |          | Zařízení č. 1 - Větrání velké edukační místnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | K | R0VZT001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=22°C (55/45°C) včetně směšovacího uzlu - přímý chladič Qch= 32°C na 26°C (R32) - ventilátorová komora 2.100m3/h, 300Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - rotační ZZT (odvodní teplota 22°C) - ventilátorová komora 2.100m3/h, 300Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR včetně nástěnného ovladače - řízení dle CO2 Dodávka - jednotka bude dodána v rozebiratelném stavu a složena na místě | ks | 1,000 |
| 5  | K | R0VZT005 | směšovací uzel (tříbod. říz.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000 |
| 9  | K | R0VZT009 | AHUbox - výkon 8kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,000 |

### A07 Měření a regulace:

| D |   | D2     | Zařízení č. 1 - Větrání velké edukační místnosti                                                                                                                            |    |       |  |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 1 | K | VZT1.1 | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, vodní ohřev, přímé chlazení, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace; Viz. specifikace MaR | ks | 1,000 |  |
| 6 | K | YV1.1  | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání třibodové; Viz. specifikace MaR                                                                                  | ks | 1,000 |  |
| 9 | K | AHU1.1 | AHUbox kondenzační jednotky, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah), napájeno z venkovní jednotky; Viz. specifikace MaR                                              | ks | 1,000 |  |

Žádáme o prověření a sdělení, co má být předmětem dodávky VZT, chlazení a co MaR. V případě duplicity položek pak o úpravu výkazů výměr.

### Reakce zadavatele:

Položky VZT a MaR nejsou duplicitní. Položky MaR jednoznačně odkazují na samostatný soubor Specifikace MaR, který je součástí dokumentace. V tomto souboru je poté podrobněji stanoveno, co je dodávkou MaR a co je dodávkou jiné profese u daného prvku technologie. Např. u v dotazu zmiňované jednotky VZT 1.1 je ve specifikaci uvedeno, že jednotku dodává a montuje profese VZT a profese MaR provádí její připojení. Ve specifikaci MaR jsou pak dále uvedeny další navazující informace pro přesnější orientaci a nacenění položky.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná o marginální doplnění zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 31. 5. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka  
vedoucí Odboru majetkového  
Krajský úřad Kraje Vysočina