

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Číslo jednací: 73043/2024

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 326
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

žádáme tímto o doplnění projektové dokumentace u části Elektro silnoproud, konkrétně se jedná o přílohu č.6 kniha svítidel a zároveň o schéma rozvaděčů.

Dotaz č. 2:

Žádáme tímto o dodateční informace ohledně profese D.1.4.6_Silnoproud.

Žádáme o zveřejnění knihy svítidel, abychom mohli adekvátně ocenit svítidla. Určitě existuje, protože v soupisu prací se píše např.: Svítidlo LED označ.1 (viz. příloha č.6 kniha svítidel).

Dotaz č. 3:

Žádáme tímto o dodateční informace ohledně profese D.1.4.6_Silnoproud.

Žádáme o zveřejnění schémat rozvaděčů, které nejsou u PD a jsou součástí VZ.

Reakce zadavatele na dotazy č. 1-3:

Zadavatel prověřil výše uvedené skutečnosti a doplňuje projektovou dokumentaci v části D.1.4.6_Silnoproud.

Dotaz č. 4:

V dokumentaci ZTI chybí výpis zařizovacích předmětů, v TZ je uvedeno:

3. Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou navrženy v cenovém standartu nemocnice. Design zařizovacích předmětů určí architekt ve vyšším stupni PD. Jaký je standard nemocnice? Jaké zařizovací předměty máme nacenit? V silnoproudu chybí kniha svítidel.

Reakce zadavatele na dotaz:

Zadavatel prověřil výše uvedené skutečnosti a doplňuje referenční seznam ZTI.

Dotaz č. 5:

V rozpočtu provozního souboru "Měření a regulace" (MaR) jsou uvedeny chybné množství jednotek (červeně označené položky v příloze), pravděpodobně místo množství jednotek jsou ceny z projekčního rozpočtu. Prosíme o zveřejnění opraveného výkazu výměr.

Reakce zadavatele na dotaz:

Zadavatel provedl opravu v rozpočtu „Měření a regulace“ (MAR).

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nové soubory:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – Elektro-silnoproud
- Referenční seznam ZTI
- aktualizovaný soubor pod názvem „VÝKAZ VÝMĚR – aktualizovaný 1. 8. 2024“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je při tvorbě nabídky závazný.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace soubor pod názvem, který je pro dodavatele je při tvorbě nabídky závazný.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou **v bodě 9. zadávacích podmínek, a to nově do 5. 9. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Petr Krepčík
vedoucí majetkoprávního oddělení
odboru majetkového