

PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
Palackého 48
393 01 PELHŘIMOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
311/2015
09. 09. 2015

NAŠE ZNAČKA
PM049018/2015-203/Hoj

VYŘIZUJE
Ing. Zuzana Hojná
+420 541 637 309
hojna@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
05. 10. 2015

Novostavba garáží a přístřešku na posypový materiál

(k. ú. Horní Cerekev, ORP Pelhřimov, kraj Vysočina, ČHP 4-16-01-0010-0-00)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 9. 9. 2015 jste nám předložili žádost o vyjádření a dokumentaci výše uvedeného záměru pro územní a stavební řízení, kterou zpracovala firma PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. v červnu 2015.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava.

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 1542/24, 1542/32 a st. 492 v k. ú. Horní Cerekev na J okraji obce, cca 10 m od pravého břehu rybníka Chobot na vodním toku Jihlava, který je ve správě Povodí Moravy, s. p., v jeho ř. km cca 172,955 (dle GISyPo) a v jeho vyhlášeném záplavovém území Q₅ (Rozhodnutí KÚ kraje Vysočina vydané dne 24. 2. 2006 pod č. j. KUJI 15048/2006).

Předložená dokumentace řeší vybudování novostavby garáží o rozměrech 13,9 x 16,5 m a přístřešku (skladu) na posypový materiál o rozměrech 11,4 x 39,0 m, zpevněných ploch v areálu investora. Součástí stavby bude provedení terénních úprav.

Objekty nebudou napojeny na zdroj vody, odpadní vody z podlahy garážových stání budou odváděny do bezodtokové jímky o objemu 5,2 m³. Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou volně zasakovány na okolní terén.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Jihlava

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce VVT Jihlava k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o:

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme za těchto podmínek:

1. Objekt garáží vč. asfaltové zpevněné plochy a jímky na odpadní vody je zcela umístěn v záplavovém území, **rozlivu Q₅**. V objektu **nebudou skladovány** závadné látky a podlaha bude **umístěna nad kótou hladiny Q₁₀₀**.

2. Jímka odpadních vod bude umístěna **mimo záplavové území** a bude provedena **vodotěsná, nepropustná a bezodtoková**.
3. V záplavovém území budou **terénní úpravy** provedeny **pouze pod budovaným objektem** garáže a navrženou zpevněnou plochou.
4. Během výstavby a provozu **nesmí dojít** k poškození břehů, znečištění vodního toku a ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.
5. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad **nebudou volně skladovány** v rybníce, na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku.
6. Po dokončení stavebních prací bude **veškerý materiál z místa stavby odklizen**.
7. Jímka odpadních vod bude pravidelně **vyvážena oprávněnou firmou** a doklady o likvidaci jejího obsahu budou uchovávány pro případ kontroly.

Upozorňujeme:

- Majitel stavby **v záplavovém území** toku je vázán povinnostmi uvedenými v §85 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů.
- Jímka na vyvážení musí být umístěna tak, aby **umožnila příjezd techniky pro vyvážení** jejího obsahu.
- Ke kolaudaci stavby musí být předloženy **doklady o provedených zkouškách** nepropustnosti a chemické odolnosti záchytných prostorů a atesty izolačních materiálů dokladujících vhodnost pro uvedené látky.
- Při likvidaci případných úkapů a úniků nebezpečných látek bude **postupováno dle Bezpečnostních listů** jednotlivých látek, dle platných norem a právních předpisů. Ropné úkapy musí být likvidovány smluvně organizací, která má k této činnosti oprávnění.
- Veškerý odpad ze stavby a provozu musí být **likvidován v souladu** s platnou legislativou.
- Povinnost **zpracování povodňového plánu** dle § 71 odst.4 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění mají všichni vlastníci staveb a pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Doporučujeme:

- Informace o **výškové kótě hladiny Q_{100}** Vám podá Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky (vedoucí Ing. Iva Jelínková, tel.: 541637393), tato služba je zpoplatněna.

Závěrem zdůrazňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí