

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Číslo jednací: 75474/2024

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 326
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Podlahy - Dle našeho názoru ve VV chybí montáž a dodávka soklíků k povlakové podlaze. Položka č.45 je pouze dodávka a montáž povlakové podlahy bez soklíků. Dále chybí položka vysátí a penetrace podkladu provedené na nové vyrovnávací stěrce (před lepením podlahoviny). Žádáme tedy ještě o doplnění VV.

Reakce zadavatele:

Zadavatel doplnil výkaz výměr o položky soklíků, vysátí a penetraci podlah.

Dotaz č. 2:

Bourací práce - ve VV jsou použity pro bourání použity položky pro bourání zdiva z cihel CP. V projektu je ale vesměs bourání cihelných příček. Rozpočtové soubory mají v datové základně i bourání příček. Žádáme o zvážení, zda nenahradit tyto položky adekvátní položkou z rozpočtového softwaru (VV s popisem W2,W3,... ?)

Dále je u položek v popisu dopsáno, že se stěny bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace). Žádáme tyto práce dát samostatně, protože tak vznikne jiná kategorizace odpadů a předpokládáme, že teď ani není zanesen v přesunech a likvidaci sutě (pouze popis).

Reakce zadavatele:

Bourací práce týkající se zdiva CPP jsou pod položkou ve výkazu výměr obsaženy a není třeba je dále měnit. Stěny jsou bourány včetně instalací, jelikož není přesně známé dané množství odpadu a k bourání dochází zároveň. Proto je varianta popisem adekvátní.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „VÝKAZ VÝMĚR – aktualizovaný 16. 8. 2024“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je při tvorbě nabídky závazný.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází pouze k marginální změně (úpravě) zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek beze změny.

Jihlava

Ing. Jan Kalina
vedoucí oddělení správy realit
odboru majetkového