

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Číslo jednací: 78714/2024

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1. NP pavilonu U“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 326
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

VZT - Ve výkaze výměr je u vzt jednotky zař.č.1 uvedeno množství vzduchu 3400 m³/h, ale v technické zprávě je uvedeno 4000 m³/h. To samé je i v popisu u tlumiče hluku. Která hodnota tedy platí?

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platné množství vzduchu je 3400 m³/h tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

MaR – V projektové dokumentaci MaR chybí technická zpráva. Je k dispozici? Mělo by dojít k napojení a rozšíření stávajícího systém MaR, ovšem bez TZ nejsme schopni zjistit, o jaký systém jde.

Reakce zadavatele:

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový soubor pod názvem „Technická zpráva MaR“.

Dotaz č. 3:

Skleněné příčky – je požadavek na výšku dveří 2020 mm závazný, nebo může být použit i jiný rozměr? Nejčastěji výrobci oceňují výšku 2100 mm. Dále horní nadsvětlík u stěny H3 je zakreslen jako jeden kus na šířku 5380 mm. Může z konstrukčního hlediska a stability celého prvku a hlavně dveří rozdělen na více částí, tak, že by se sloupky u dveří protáhly až na celou výšku 3650 mm (tedy 3 díly světlíku).

Reakce zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku výšky dveří, tj. 2020 mm. Nadsvětlík může být rozdělen na více částí.

Dotaz č. 4:

Dveře interier - Výška dveří je atyp 2020 mm. Je toto nutno dodržet a trvá na tomto zadavatel? Nebo můžeme uvažovat se standartní výškou dveří potažmo i zárubní 1970 mm.

Reakce zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku výšky dveří, tj. 2020 mm.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový soubor pod názvem „Technická zpráva MaR“, který je pro dodavatele při tvorbě nabídky závazný.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází pouze k marginální změně (úpravě) zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek beze změny.

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového