

Záznam z jednání

Název zakázky: **II/357 Dalečín - Uncín**

Místo konání: **Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava**

Číslo zakázky: **2018/0473**

Datum konání: **5.11.2018**

Přítomní: **Dle prezenční listiny**

Program: **Pracovní výrobní výbor**

V úvodu jednání seznámil projektant přítomné s postupem projekčních prací. Od minulého jednání byly zapracovány připomínky z minulého jednání a připomínky Povodí Moravy, státní podnik.

Trasa komunikace byla stabilizována, byly upraveny zárubní a opěrné zdi. Od minulého jednání nedošlo k žádným zásadním změnám, mimo oblast odvodnění v oblasti opěrné zdi u řeky Svratky. V tomto úseku je nově navržena kanalizace, která odvádí vodu z komunikace mimo oblast řeky. Odvodnění je provedeno dvěma stokami, které jsou umístěny za rubem opěrné zdi v ose jízdního pruhu. Obě stoky mají navržené v poslední šachtě před vyústěním stavítka pro případ havárie a úniku ropných látek a zpětnou klapku pro případ vysoké hladiny vody v řece Svratce. Obě stoky jsou vyústěny do kamenného vývaru rozměrů 5,0x5,0 m, který je proveden z těžkého kamenného záhozu s proštěrkováním.

Na jednání bylo dohodnuto:

- v dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno hutnění násypu u koncových šachet osazených do krajnice (za svodidly)
- umístění koncových šachet bude projednáno se zástupci správce komunikace - bylo telefonicky projednáno
- v místě vyústění kanalizací bude vždy vykoupen pozemek od vyústění po špici k řece, z důvodu přístupu obsluhy a faktickému omezení přístupu stávajícího vlastníka
- náhradní výsadba nebude realizována na protějším břehu řeky z důvodu nevhodnosti území. Je zde velké riziko poškození plujícími krami při jarním tání
- náhradní výsadba bude součástí stavby
- náhradní výsadba bude provedena ve svazích násypu od začátku úseku po km cca 0,5 a na konci úpravy před obcí Dalečín
- protože se jedná o volnou krajinu, je vhodné osadit především domácí dřeviny odolné proti posypovým solím, vhodný je např. dub zimní, javor babyka, v místech, kde nebude docházet k přímému kontaktu s posypovou solí (v místě rekultivace stávající silnice u Uncína) je možné použít i další domácí druhy dřevin např. lípu srdčitou, velkolistou, javor klen, jírovec maďal nebo méně vzrůstný jírovec pleťový apod.). Doporučuji, aby konečný výběr druhů a návrh výsadby byl proveden kvalifikovaným (zkušeným) zahradním projektantem.
- vysazované budou stromy zapěstované jako vysokokmeny o obvodu kmene cca 14 cm (výška kmene 2,2 – 2,5 m), s kvalitním kořenovým balem.
- projektant náhradní výsadby zdůvodní, proč nebude osázen protější břeh řeky Svratky v místě opěrné zdi
- koncept dokumentace bude zaslán elektronicky k odsouhlasení

Dle poznámek zaznamenal: **Ing. Michal Hlavatý**



Název zakázky: II/357 Dalečín - Unčín

Místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava

Číslo zakázky: 2018/0473

Datum konání: 5.11.2018

KRISTINA, BANZONA BMS INC. CT	Dineen 7-25 Noel
yutka.jin@ystric.ny.ny p.walac@hsh.ny j.kostelec@hsh.ny b.hen.d@krygolin.ny markonovj@krygolin.ny m.hlavach@hsh.ny	Kostelec Reth Markov p.w