


Legenda značek požární ochrany:

- FV panely
- Nová technologie FVE
- DC trasa (hl. kabelový žlab)
- Hranice požárně nebezpečného prostoru střídače

Poznámky:

- při prostupu požárně dělícími stěnami a stropy budou realizovány požární ucpávky s požární odolností 60 minut
- kabelové trasy k tlačítkům FVE/CENTRAL STOP (tlačítko u hlavního vstupu a před vstupem do rozvodny) budou z kabelů s funkční integritou P30-R a třídy reakce na oheň B2ca s1, d1
- plechová vana s vyvýšenými okraji pod střídačem
- kabely v neperforovaných žlabech nejméně 5 cm nad povrchem střešního pláště (část střechy se střídačem)

ODPOV. PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Hradecký		
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Hradecký		
VYPRACOVAL	Ing. Filip Bareš		
INVESTOR	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava		
ZAKÁZKA: FVE Kraj Vysočina, Žďárec – 49,61 kWp		FORMÁT	A3
p. č. st. 5/1, 9/1		DATUM	18.05.2023
k. ú. Žďárec na Moravě [795607]		ČÍSLO ZAKÁZKY	2498
		ÚČEL, STUP. DOK.	DŮR+DSP+DPS
VÝKRES:		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
Podroby střechy s rozmištěním panelů FVE		1:160	2