

PROHLÍDKA - ZKOUŠENÍ - MĚŘENÍ

(podle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6 vč. jejich změn a doplnění)

Revidovaný prostor: Rozvodna VN/NN_ Manž. Curieových 734, 674 01

Třebíč

Provozovatel: Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, 674 01

Třebíč

Revidoval: Budín Radek

Dne: 26.11.2016

Příloha č. 1/1
2016/1333

	Obvod – Prostor El. zařízení	Jištění jmenovitá hodnota (A)	Kabel Vodič (mm ²)	Prohlídka *)	Zkoušení *)	Měření			Poznámka
						Izolační odpor (MΩ)	Imped. smyč. (Ω) Ω/kA	Proudový chránič (mA/ms)	
	<u>Rozvaděč ŠRP-J0 r 04.3 pole 1-10:</u>								
Pole 1	AR 2533- hlavní jistič	3x2500	Al pas	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
Pole 2	VK63+nožová pojistka – dílenská hala	3x500	2x AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
Pole 3	VK43 - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	VK43 - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	VK43+nožová pojistka – škola, svět. rozvaděč- ro10	3x315	2x AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	VK43+nožová pojistka – doškolovací středisko, svět. rozvaděč- ro09	3x400	AYKY3x185/120 AYKY 4x150	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
Pole 4	VK23+nožová pojistka – dílny, svět. rozvaděč- ro06	3x200	AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	VK23+nožová pojistka – dílny, svět. rozvaděč- ro7	3x200	AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	VK23+nožová pojistka – vým. stanice techn. – rm05	3x200	2x AYKY 4x70	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	VK23 - rezerva			V	V		neměřeno	/	
Pole 5	V200R+nožová pojistka – soc. objekt svět – ro 8	3x160	AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	V200R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	V200R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	V100R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	V100R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	V100R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
Pole 6	Odpojeno			V	V		neměřeno	/	
Pole 7	Nožová pojistka – UNIPET (ELITEX)	3x80	2x AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	Nožová pojistka – UNIPET (ELITEX)	3x80	2x AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
Pole 8	VK43+nožová pojistka – svářecí škola	3x225	2x AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
Pole 9	Volné - rezerva								

Pozn.: *) V - vyhověl, N – nevyhověl

PROHLÍDKA - ZKOUŠENÍ - MĚŘENÍ

(podle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6 vč. jejich změn a doplnění)

Revidovaný prostor: Rozvodna VN/NN_ Manž. Curieových 734, 674 01

Třebíč

Provozovatel: Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, 674 01

Třebíč

Revidoval: Budín Radek

Dne: 26.11.2016

Příloha č. 1/2
2016/1333

	Obvod – Prostor El. zařízení	Jištění jmenovitá hodnota (A)	Kabel Vodič (mm ²)	Prohlídka *)	Zkoušení *)	Měření			Poznámka
						Izolační odpor (MΩ)	Imped. smyč. (Ω) Ω/kA	Proudový chránič (mA/ms)	
Pole10	Volné - rezerva								
Pole11	Propoj ke kompenzaci								
Pole1-3	<u>Rozvaděč kompenzační ŠRS rk 3 pole 1-10:</u>			V	V		neměřeno	/	
	<u>Rozvaděč ŠRP-J0 r 04.2 pole 8-17:</u>								
Pole17	AR 2533- hlavní jistič - odpojen	3x2500	Al pas	V					
Pole16	VK63+nožová pojistka – ubytovna pro soc.slabé	3x160	2x AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
Pole15	VK63+nožová pojistka – internát pro studenty	3x400	2x AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	Pole 12-14 – napájení z rozvaděče r.04.3/T3	3x2000	Al pasy	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390		
Pole11	Vývod regulace výkonu - nefunkční			V	V		neměřeno	/	
Pole10	V100R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	V100R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	V100R - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	V100R – RM03 Q4.10 – stanice už.vody	3x100	AYKY4x70	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	V100R – RM02 Q5.10 – stanice už.vody	3x100	AYKY4x70	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	V100R – Q6.10 – výtahy	3x100	AYKY4x150	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
Pole 9	VK43+nožová pojistka – tribuna	3x100	AYKY4x50	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	VK43+nožová pojistka – kuchyn. rozvaděč rm01	3x400	AYKY3x185/120	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	VK43 - rezerva			V	V		neměřeno	/	
	VK43 - rezerva			V	V		neměřeno	/	
Pole7-8	AR 2533- propoj r 04.1 – r 04.2	3x2500	Al pas	V	V	≥500	0,02-0,03/ 9230-8390	/	
	<u>Rozvaděč ŠRP-J0 r 04.1 pole 1-6:</u>								
Pole 1	AR 2533- hlavní jistič - odpojen	3x2500	Al pas	V					

Pozn.: *) V - vyhověl, N – nevyhověl

(podle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6 vč. jejich změn a doplnění)

(podle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6 vč. jejich změn a doplnění)

Třebíč

Třebíč

Revidoval: Budín Radek

Dne: 26.11.2016

Příloha č. 1/3
2016/1333

[illegible]

Pozn.: *) V - vyhověl, N – nevyhověl