

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 85580/2024

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
26. 9. 2024

Veřejná zakázka: **II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Dle „INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1“ zadavatel uvádí, že vytěžená dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem. Je možné uvést, za jakou cenu bude zhotovitel dřevní hmotu odkupovat? Popřípadě jakým způsobem bude cena stanovena?

Reakce zadavatele:

Dodavatelé v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva. Cenu si stanoví dodavatelé na základě svých znalostí a zkušeností a na základě jejich cenové politiky. Zadavatel nebude cenu stanovovat.

Dotaz č. 2:

Je možné získat PDPS v otevřeném formátu (dwg) nebo bude poskytnuta v otevřeném a hlavně dále POUŽITELNÉM formátu alespoň pro vítěze zadávacího řízení?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytne vybranému dodavateli otevřený formát PDPS.

Dotaz č. 3:

Vzhledem k hydrogeologickým podmínkám stavby bude objednatel výslovně zakázáno zhotovit aktivní zónu za pomoci zlepšení materiálů vytěžených na stavbě?

Reakce zadavatele:

S ohledem na vodní režim, mrazové cykly a namrzavost zemin v podloží jejich zlepšování zpracovatel projektové dokumentace nedoporučuje. Aktivní zóna bude dle PD z nakupovaného materiálu fr. 0/63.

Dotaz č. 4:

Zhotovitel má z to, že nový soupis prací přiložený k „INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1“ obsahuje několik chyb. Zadavatel změnil množství uložení do násypů v SO 101 v položce č. 21, ale tuto skutečnost nepromítl do ostatních navazujících položek č. 1, 12, 13 a 22. Dále máme za to, že v SO 101 a SO 111 – chybí položka úprava pláně. V SO 111.05 je nejspíše chyba ve výpočtu výkazu výměr u položky č. 4. Je zde uvedeno „6*0,3“, ale dle výkresové dokumentace má být „26*0,3“.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém došlo k těmto změnám:

- 1) U SO 101 došlo k navýšení množství u položek č. 12373R a č. 17120 a snížení množství u položek č. 014101 a č. 12373
- 2) V SO 111.05 došlo k opravě překlepu u výpočtu položky č. 11332 na „26*0,3, dochází k navýšení množství

Položky pro úpravu pláně SO 101 a SO 111 nechybí. Úprava pláně je součástí položek č. 17180, viz popis položky v obou těchto SO.

Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 5:

Vzhledem k jílovito-písčitému charakteru všech zemin z odkopávek (viz geo-technický průzkum), které se budou zpětně využívat ve stavbě, se budou muset všechny tyto zeminy chemicky zlepšovat. Zhotovitel má za to, že bude muset být použito hydraulické pojivo. Jaké množství hydraulického pojiva máme uvažovat?

Reakce zadavatele:

V PD i soupisu prací je uvažováno se zlepšením zeminy do násypů přidáním 3 % CaO. Množství bude stanoveno na základě skutečnosti zjištěné v průběhu realizace stavby.

Dotaz č. 6:

Na základě dodatečné informace č. 1 bude dle zadavatele vytěžená dřevní hmota odkoupena zhotovitelem. Stanoví zadavatel výkupní cenu tohoto materiálu?

Reakce zadavatele:

Dodavatelé v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva. Cenu si stanoví dodavatelé na základě svých znalostí a zkušeností a na základě jejich cenové politiky. Zadavatel nebude cenu stanovovat.

Dotaz č. 7:

Součástí soupisu prací je stavební objekt SO 401, který dle popisu není součástí zakázky. Účastník tedy uvedenou položku neocení, nebo bude zadavatelem stanovena jako preliminářová s určením ceny příslušného správce?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je SO 401 odstraněn. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 8:

Trvá zadavatel v rámci stavebního objektu SO 801 na využití položky 18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE? Položení požadovaného koberce je technologicky náročné a značně nákladné, velmi pravděpodobně je nutné automatické zavlažování, s nejistým výsledkem. Žádáme zadavatele o prověření upraveného postupu, tj. ohumusování a následný hydroosev.

Reakce zadavatele:

Položení travnatého koberce nevyžaduje automatickou závlahu, zalévání je součástí dotčené položky. Toto řešení je vhodné do klimatických podmínek předpokládaného období položení koberce (termín dokončovacích prací). Řešení nebude měněno.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **10. 10. 2024 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství