

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
15.01.2018

číslo jednací
MMJ/OŽP/27488/2018-DoJ
SZ-MMJ/OŽP/2893/2018/3
jihlvp18v00acg

vyřizuje / telefon
Bc. Doskočil/3322
jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Jihlava
28.02.2018

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení

Žadatel, účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Kraj Vysočina
Adresa sídla: Žižkova 57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749

v zastoupení společností IS engineering s.r.o., IČO: 25975609, Dvůrek 401, 582 22 Přibyslav

I. vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona

ke stavbě: II/353 D1 – Rytířsko – Jamné - I. stavba

na pozemku parc. č. 127/5, 97/13, 102/5, 102/6, 127/6, 139/2, 139/3, 91/3, 91/2, 90/2, 90/3, 88/4, 90/4, 54/4, 55/10, 55/8, 55/7, 55/12, 131/8, 53/33, 131/9, 131/4, 55/9, 54/3, 5/9, 131/7, 5/8, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 127/9, 36/20, 36/21, 36/22, 36/19, 53/35, 127/8, 3/2, 55/5, 88/2, 54/5, 54/1, 55/11, 55/3, 131/5, 53/3, 53/16 a 53/5 v k.ú. Rytířsko, obec Jamné, kraj Vysočina, které se nachází v II. stupni ochranného pásma vodních zdrojů Polná, které bylo stanoveno Okresním úřadem Jihlava, RŽP, oddělením vodního hospodářství dne 08.08.1991 pod č.j.: ŽP-1186/91-Vod-235.

Popis místa předmětu rozhodnutí: ostatní plocha – jiná plocha, ostatní plocha – ostatní komunikace, lesní pozemek, orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha – silnice, zahrada v k.ú. Rytířsko

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-054 a 1-09-01-044
Číslo hydrogeologického rajonu: 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy a 6520 Krystalinikum v povodí Sázavy
Vodní útvar: 65500 a 65200

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):

- od: X – 661271,72; Y – 1127789,08; do: X – 660068,35; Y – 1127391,22

Další údaje:

Bude provedena výstavba přeložky komunikace II/353 obchvatem obce Rytířsko, staničení 0,00 – 1,140 km. Předmětný úsek začíná cca 1000 m od D1 a je ukončen napojením na stávající trasu silnice II/353 východně od obce Rytířsko. Část navržené komunikace v rozsahu staničení 0,630 – 1,140 je sklonem povrchu odvodněna do aluviální nivy významného vodního toku Šlapanka, kde je stanoveno ochranné pásmo II. stupně podzemních zdrojů vod pro zásobování pitnou vodou. V rámci I. stavby je proto navrženo pro tento úsek odvodnění dešťovou kanalizací, která bude napojena na II. stavbu, která byla realizována již dříve. Odvodnění ostatních částí silnice je řešeno vsakováním pomocí silničních příkopů. Dále bude v rámci stavby provedeno propojení lesních cest, autobusová zastávka, dopravní značení, silniční kanalizace (km 1,100 – 1,475 km), přeložka vedení NN a sdělovacího kabelu, chránička pro síť ROWANET, protihluková zeď a vegetační úpravy.

Stavba se nachází v II. stupni ochranného pásma vodních zdrojů Polná, které bylo stanoveno Okresním úřadem Jihlava, RŽP, oddělením vodního hospodářství dne 08.08.1991 pod č.j.: ŽP-1186/91-Vod-235.

II. stanovuje

podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona

dobu, po kterou se souhlas uděluje:

do: 28.02.2021

III. stanovuje podmínky,

za kterých se souhlas vydává:

1. Při provádění stavebních prací musí být na stavbě prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán a tento bude nejpozději před zahájením stavebních prací předložen ke schválení na vodoprávní úřad, OŽP, Magistrátu města Jihlavy.
3. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ze dne 07.11.2017 č.j.: 61806/2017-240:
 - a. Požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Součástí DSP bude hydrotechnický výpočet odvodnění úseku silnice do dešťové kanalizace a posouzení návaznosti z hlediska kapacity a retence na již realizovanou stavbu II.
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 09.01.2018 č.j.: PM067333/2017-203/Fi:
 - a. Výstavbě I. stavby (obchvat Rytířska) musí předcházet výstavba II. stavby včetně vodohospodářských objektů, neboť na provedenou dešťovou kanalizaci v rámci II. stavby bude následně napojena i dešťová kanalizace této I. stavby (obchvat Rytířska).
 - b. Prováděním stavby ani stavbou samotnou nedojde k dotčení LB přítoků Kozlovského potoka (IDVT 10191936 a IDVT 10190589) a nebude do nich zaústěna dešťová kanalizace.
 - c. Stavbou přeložky silnice nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dané lokalitě, což bude potvrzeno v DÚR.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce ochranného pásma vodního zdroje společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 01.11.2017 č.j.: DJI 3068/VTN-Dvoř./17:
 - a. Při používání mechanismů nesmí být přejížděny vodní toky a veškeré jejich parkování mimo pracovní činnost musí být za hranicí ochranného pásma.

- b. Veškeré práce musí být prováděny s maximálním ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí a rozbahněném terénu.
- c. Veškeré používané mechanizmy musí být v dokonalém technickém stavu (bez úkapů ropných látek), doplňování paliv musí být prováděno výhradně mimo prostor ochranného pásma.
- d. Po ukončení prací budou urychleně z prostoru ochranného pásma odstraněny veškeré nezužitkovatelné zbytky a terén bude uveden do původního stavu.
- e. O výše uvedených zásadách musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci, kteří budou vstupovat do ochranného pásma.
- f. V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv ohrožení kvality tohoto povrchového zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na dispečink VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.01.2018 žádost Kraje Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 57, 586 01 Jihlava v zastoupení společností IS engineering s.r.o., IČO: 25975609, Dvorek 401, 582 22 Přibyslav pod č.j. MMJ/OŽP/6478/2018 o udělení souhlasu ke stavbě: **II/353 D1 – Rytířsko – Jamné - I. stavba** na pozemcích p.č. 127/5, 97/13, 102/5, 102/6, 127/6, 139/2, 139/3, 91/3, 91/2, 90/2, 90/3, 88/4, 90/4, 54/4, 55/10, 55/8, 55/7, 55/12, 131/8, 53/33, 131/9, 131/4, 55/9, 54/3, 5/9, 131/7, 5/8, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 127/9, 36/20, 36/21, 36/22, 36/19, 53/35, 127/8, 3/2, 55/5, 88/2, 54/5, 54/1, 55/11, 55/3, 131/5, 53/3, 53/16 a 53/5 v k.ú. Rytířsko.

Stavba se nachází v II. stupni ochranného pásma vodních zdrojů Polná, které bylo stanoveno Okresním úřadem Jihlava, RŽP, oddělením vodního hospodářství dne 08.08.1991 pod č.j.: ŽP-1186/91-Vod-235.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- stanovisko správce povodí a správce toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 09.01.2018 č.j.: PM067333/2017-203/Fi,
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ze dne 07.11.2017 č.j.:61806/2017-240,
- plná moc pro zastupování investora akce společností IS engineering s.r.o. ze dne 22.02.2011,
- vyjádření správce ochranného pásma vodního zdroje společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 01.11.2017 č.j.: DJI 3068/VTN-Dvoř./17,
- projektová dokumentace vypracovaná panem Ing. Koltánem a ověřena Bc. Janem Pípou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 1400548, PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava v říjnu 2017 zak. č. 2017-000041.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/6478/2018-DoJ ze dne 07.02.2018. Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. V rámci zahájeného řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených dokladů orgánů a účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání souhlasu při splnění určitých podmínek uvedených ve výrokové části rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropného původu.

Dále upozorňujeme, že během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení:

Kraj Vysočina, Obec Jamné, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Tento souhlas neopravňuje investora k provedení vlastních stavebních prací, ale je pouze podkladem pro vydání správního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. IS engineering s.r.o., IČO: 25975609, Dvůrek 401, 582 22 Přibyslav (zástupce Kraje Vysočina, doručeno prostřednictvím DS)
2. Obec Jamné, IČO: 00285960, Jamné 2, 588 27 Jamné u Jihlavy
3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšnická 820/156, 638 01 Brno (doručeno prostřednictvím DS)

Dotčené orgány:

4. Městský úřad v Polné, odbor výstavby a ŽP, Husovo nám. 39, 588 13 Polná (doručeno prostřednictvím DS)
5. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava

Na vědomí:

6. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
7. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
8. Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
9. Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
10. Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 57, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
11. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)