

Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka	
Název:	Nátěr střechy a parapetů, výměna okapů na GVM
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000695
Datum zahájení výběrového řízení:	30. 9. 2024
Zadavatel	
Název:	Gymnázium Velké Meziříčí
IČO:	48895393
Adresa sídla:	Sokolovská 235 594 01 Velké Meziříčí
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Ilona Pokorná, ředitelka
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_171.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ladislav Šerák E: serak@pkkv.cz T: +420 731 025 486

Gymnázium Velké Meziříčí jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 8. 10. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace a v souladu s Výzvou k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení / doplnění / zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1:

Demontáž nástřešních háků, žlabů, hrdel nelze provést, jelikož je pevně spojeno s krytinou. Jakým způsobem je požadována demontáž a montáž nových?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že dodavatel ucházející se o tuto zakázku je odborník ve svém oboru a ví, jak bude plnit veřejnou zakázku a jakým způsobem bude řešit detaily zakázky a měl by dokázat zvážit nejvhodnější způsob řešení. Dodavatel coby profesionál a specialista by tedy měl postupovat při plnění nanejvýš odborně a s veškerou znalostí dané problematiky.

Je plně na dodavateli jakým způsobem bude řešit tento detail tak, aby nebyly poškozeny stávající prvky krytiny, a spoje stávajících a nových prvků byly spolehlivé, nicméně jedním ze způsobů je, že pro demontáž starého nástřešního žlabu bude nutné v místě pevného spoje (falcu), falc otevřít nebo odštíhnout, starý žlab včetně příslušenství odstranit a vyměnit za nový žlab a příslušenství. V místech, kde jsou žlaby spojeny se starou střešní krytinou nebo dalšími střešními prvky (úžlabí, lemování atik střechy, ad.), bude nutné žlaby znovu spojit falcem. Spoje jednotlivých kusů žlabů je nutné sletovat.

Dotaz č. 2:

Je požadován i nátěr lana hromosvodu?

Odpověď:

Tato položka není v rozpočtu.

Dodavatel má v nabídce předložit položkový rozpočet, tedy úplně vyplněný soupis dodávek a prací. Výzva v čl. 4 Technické podmínky v osmém odstavci uvádí: „*Dodavatel není oprávněn změnit obsah žádné z podmínek / položek, odstranit žádnou z nich, doplnit žádnou novou, ani změnit či odstranit žádné údaje, které jsou ve shora uvedené příloze č. 1 této Výzvy již uvedeny*“. Odpověď na vaši otázku tedy zní: Ne.

Dotaz č. 3:

Nátěr oblých atik a okrasných klempířských prvků je položka rozpočtu jako komplet, lze uvést v m2 pro přesnější ocenění.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci byla nabízena možnost prohlídky staveniště. Tudíž si mohl uchazeč učinit představu o možnostech a rozsahu plnění. Uchazeči u této položky mohou počítat s výměrou cca 84 m2.

Dotaz č. 4:

Je možné umístit plošinu ze všech stran kolem budovy?

Odpověď:

V zadávací dokumentaci byla nabízena možnost prohlídky staveniště. Tudíž si mohl uchazeč učinit představu o možnostech použití plošiny přímo na místě.

Přesto zadavatel poskytuje informace o okolí budovy: Ke zdi z jihovýchodní strany je možnost zajet s plošinou, vjezd je omezen kvůli dispozici malého školního dvorku. Z jihozápadní strany (čelní strana GVM) lze zajet s plošinou, ale s omezenou hmotností, protože se zde nachází zámková dlažba. Zde je nutné použít pásovou plošinu nebo jinou plošinu s nižší hmotností. Není možno použít běžné kloubové plošiny o hmotnosti 8-10 tun a více. Do těchto míst a také k severozápadní zdi budovy vede cesta o šířce 3 m. Do vnitrobloku lze zajet pouze s plošinou omezené délky. Dlouhé teleskopické plošiny s délkou 6 m (a více) by nemusely projet zatáčkou kolem tělocvičny.

Dotaz č. 5:

Některé části svodů a hrdla nejsou z venkovního pohledu na budovu vidět, některé prochází atikou, jsou všechny přístupné pro výměnu?

Odpověď:

V zadávací dokumentaci byla nabízena možnost prohlídky staveniště. Tudiž si mohl uchazeč učinit představu o možnostech a rozsahu plnění. Části svodů a hrdla procházející atikou by měly být přístupné pro výměnu. Pokud v nějakém případě nebude možné vyměnit celý svod, nebo hrdlo, je nutné postupovat dle smlouvy a jednotlivé případy konzultovat a navrhnout řešení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **16. 10. 2024 v 10.00 hod.**

Toto vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_171.html.

Ve Velkém Meziříčí

.....
Mgr. Ilona Pokorná,
ředitelka
Gymnázium Velké Meziříčí