

Kontrolní měření výtažných výpočtových sil.

Objekt: doteplení objektu SŠ stavební Třebíč

Adresa: Kubišova 1214, 674 01 Třebíč

Zhotovitel: zatím není znám, fáze projektu

Kontrolní měření rámových kotev fischer SXRL-T 10

Zkoušená hmoždinka: fischer SXRL 10/160 T

Skladba kotevního podkladu:	děrovaná cihla,
Tl. nenosné vrstvy (omítky):	35mm
Efektivní hloubka kotvení:	70 mm
Počet kontrolovaných kotev:	4

Výsledky měření:

kotevní místo	dosažená výtažná síla (kN)
fasáda u venkovního schodiště	4,91
fasáda u venkovního schodiště	4,29
fasáda u venkovního schodiště	6,24
fasáda u venkovního schodiště	4,42

Popis měření: Pro měření byly výrobcem kotevních prvků instalovány veškeré rámové kotvy za dodržení technologických postupů.

Kotvy byly postupně zatíženy tahovou silou a byla sledována stálost zatížení.

Vyhodnocení: Ve všech případech nedošlo k porušení nosného podkladu. Všechny kotevní prvky přesáhly požadované zatížení pro realizaci systému DualFix (zdvojování).

Zkoušku provedl: Filip Fránek (fischer international s.r.o.) dne 15.02.2024

Zkoušce přítomni: Ing. Milan Pospíchal, Saint Gobain Weber

K měření použit certifikovaný přístroj HYDRAJAWS model 2000, kalibrace platná do 8.1.2025





15.02. 2024

Internet: www.fischer-cz.cz
E-mail: info@fischer-cz.cz
Zákaznický servis
Tel.: 326 904 601
Fax: 326 904 600
E-mail: servis@fischer-cz.cz

fischer international s. r. o.
Průmyslová 1833
250 01 Brandýs nad Labem
IČO: 25140388
DIČ: CZ25140388

Bankovní spojení:
Deutsche Bank AG Praha
číslo účtu: 3128300006/7910
Krajský obchodní soud v Praze,
oddíl C, vložka 53003



Internet: www.fischer-cz.cz
 E-mail: info@fischer-cz.cz
Zákaznický servis
 Tel.: 326 904 601
 Fax: 326 904 600
 E-mail: servis@fischer-cz.cz

fischer international s. r. o.
 Průmyslová 1833
 250 01 Brandýs nad Labem
 IČO: 25140388
 DIČ: CZ25140388

Bankovní spojení:
 Deutsche Bank AG Praha
 číslo účtu: 3128300006/7910

Krajský obchodní soud v Praze,
 oddíl C, vložka 53003