

Vysvětlení a doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Regálové systémy pro depozitáře v Pelhřimově a Novém Městě na Moravě
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán kraje Ing. Ladislav Seidl, MBA, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

I. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 7. 10. 2024 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Nové Město:

Jaká bude šířka mobilních polic. Regálů v přízemí? Rozměr 2250 x ? – 3x1000 mm.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a není mu vůbec zřejmé, co tazatel míní termínem „mobilní police“ (takové označení se ve zveřejněné dokumentaci neobjevuje). Posuvné regály v přízemí jsou PR1, PR2, PR3 a PR4. Policové posuvné regály jsou PR1. Regály na podvozku mají výšku 2310 mm, spolu s podvozkem pak 2460mm – viz soubor 221-220506 VY Řezy. Délky policových modulů jsou 1000mm a hloubka police 500mm. Vozy jsou oboustranné 2x500 mm.

Dotaz č. 2:

Nové Město:

Jaké bude rozložení a počet polic u stacionárních policových regálů v 1. i 2. patře? (řezy)

Odpověď:

Zadavatel prověřil a uvádí, že počet polic nebo pater je specifikován v soupisu prací, dodávek a služeb. Materiál polic, či výplň pater je uveden v technické zprávě. Zadavatel zároveň identifikuje, že řezy nejsou opravdu součástí zveřejněné projektové dokumentace, proto je doplňuje.

Dotaz č. 3:

Nové Město:

Jaké bude rozložení nosníků u mobilních paletových regálů? (řezy) Dále zde úplně chybí rozměry mobilních paletových regálů.

Odpověď:

Moduly paletových regálů a počty pater jsou specifikovány v soupisu prací, dodávek a služeb, výplň pater je v technické zprávě. Zadavatel zároveň identifikuje, že řezy nejsou opravdu součástí zveřejněné projektové dokumentace, proto je doplňuje.

Dotaz č. 4:

Nové Město:

Jak budou vypadat, kde přesně budou a jaký bude celkový počet dělicích stěn?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a do projektové dokumentace doplňuje řez s vyznačením umístění dělicí stěny (síta). Regály s dělicími stěnami jsou PR4. Dělicí stěna (síta) je umístěna kolmo na podvozek regálu a slouží k uchycení soch, aby se nemohly převrátit při posuvu regálového vozu. Specifikace stěny je v technické zprávě.

Dotaz č. 5:

Nové Město:

Musí být regály v barvách specifikovaných v poptávce?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a trvá na barevném provedení uvedeném v v technické zprávě (zvolená barevnost po konzultaci s uživatelem). Zadavatel ovšem v rámci revize zjistit, že v části depozitáře v Horácké galerii v Novém Městě Na Moravě je chybně uvedená barevnost 1 ks paletového regálu, proto upravuje technickou zprávu tak, aby byla zachována jednotná barevnost regálů.

Dotaz č. 6:

Pelhřimov:

Co přesně zákazník myslí jako zásuvky na policový regál?

Odpověď:

Co zadavatel myslí zásuvkou na policový regál, uvádí v rámci její specifikace v technické zprávě.

Dotaz č. 7:

Pelhřimov:

Co přesně zákazník myslí jako výsuvný policový regál?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a není mu zřejmé, co tazatel míní termínem „výsuvný policový regál“ (takové označení se ve zveřejněné dokumentaci neobjevuje). Pokud dotazem byla myšlena výsuvná police, tak ta je definována v technické zprávě, soupisu prací, dodávek a služeb a v příslušných řezech. Jedná se o regály NR6B a NR7B.

Dotaz č. 8:

Pelhřimov:

Specifikovat doplňky: Co přesně jsou: Děliče s aretací, držák na válce, pěnové válce, kazeta na mince?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje tyto doplňky formou ilustrační fotografie. Jedná se o standardní doplňky k regálovému systému důležité pro uložení předmětů. Zadavatel upozorňuje, že pěnové válce ve výkazu nebo technické zprávě obsaženy nejsou, pouze pěnová lůžka pro dlouhé zbraně a pěnová lůžka pro mince.



Dělič police s aretací



Pěnové lůžko na zbraně – DR3



Pěnové lůžko na mince



Držák na válce o průměru 100-120mm

Dotaz č. 9:

Pelhřimov:

V řezech je konzolový regál KR1, který není zaznačený nikde v layoutu haly.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a konstatuje, že regál s označením KR1 je v řezu uveden chybně. Předmětem dodávky je pouze regál KR2 tak, jak je uvedeno v půdorysu a zejména v soupisu prací, dodávek a služeb. Zadavatel tedy upravuje tento řez.

Dotaz č. 10:

Pelhřimov:

V 1. NP v místnosti nalevo jsou regály M-A0 a M-A1. K těmto regálům chybí jakékoliv řezy a informace.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a doplňuje popis k mapovnici M-A0 a M-A1 do soupisu prací, dodávek a služeb. Zároveň v rámci této revize zjistil zadavatel i chybu v rozměrech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, a tuto rovněž opravuje. Tyto informace považuje zadavatel za dostatečné pro stanovení nabídkové ceny.

Dotaz č. 11:

Pelhřimov:

V 1. NP Regál SR10- Chybí řez a specifikace regálu.

Odpověď:

Specifikace regálu je v soupisu prací, dodávek a služeb, jedná se o paletový regál výšky 3500mm, dvoumodulový 3600+2700mm, hloubky 1200mm se 3 ukládacími úrovněmi (zem+2). Tyto informace považuje zadavatel za dostatečné pro stanovení nabídkové ceny.

Dotaz č. 12:

Pelhřimov:

V 2.NP chybí řez pro regál SR104.

Odpověď:

Specifikace regálu je v soupisu prací, dodávek a služeb, jedná se o policový regál výšky 2910mm, 5x modul 1240mm, hloubky 600mm se 6- policemi + krycí police. Tyto informace považuje zadavatel za dostatečné pro stanovení nabídkové ceny.

Zároveň zadavatel při provedené revizi identifikoval chybu v soupisu prací, dodávek a služeb. Pod označením SR104 byly uvedeny dva typy regálů. Správně označení je SR4 a SR104 v souladu s půdorysným výkresem a zároveň chybně označena hloubka regálu. Adekvátním způsobem tedy zadavatel upravuje soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 13:

Ve všech regálech je třeba specifikovat přesné počty zásuvek, výsuvů atd.

Odpověď:

Počty jednotlivých zásuvek jsou uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, případně v řezech regálů.

Dotaz č. 14:

V místnosti 1.13 depozitáře Pelhřimov jsou 2ks posuvného regálu PR15 – Knihy. Ve výkazu výměr je hloubka polic 600mm, ale na výkrese je hloubka 2x250mm (530mm vůz). Máme se držet výkresu?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a správný rozměr polic je 2x250mm. Adekvátním způsobem tedy upravuje soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 15:

Požadujete pro regály na knihy všechny rámy v plném provedení, což bývá standardem?

Odpověď:

Ano, pro knihovní regály PR15, jakož i pro regály PR9 a NR8 v místnosti 2.11 ve 2.NP depozitu v Pelhřimově budou použity všechny rámy v plném plechovém provedení. Adekvátním způsobem tedy zadavatel upravuje soupis prací, dodávek a služeb.

II. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje i bez písemných dotazů dodavatelů následující změnu a doplnění zadávacích podmínek:


Změna č. 1:

Zadavatel oznamuje změnu osob oprávněných jednat za zadavatele. Nově jsou osobami oprávněnými jednat za zadavatele: Ing. Martin Kukla, hejtman kraje a Ing. Ladislav Seidl, MBA, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu změn zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se nejedná o podstatné doplnění informací (doplnění 2 řezů a drobné změny v soupisu prací, dodávek a služeb) a je dostatek času pro dodavatele, aby doplněné informace zohlednili ve svých nabídkách, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 5. 12. 2024 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 1 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace k posuvným a stacionárním regálům pro SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ, Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb na k posuvným a stacionárním regálům pro SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ a Přílohy č. 3 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace k posuvným a stacionárním regálům pro HORÁCKOU GALERII V NOVÉM MĚSTĚ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě 20. 11. 2024



Ing. Ladislav Seidl, MBA
vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajský úřad Kraje Vysočina