

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 105771/2024

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
2. 12. 2024

Veřejná zakázka: **II/354 Petrovice - Hlinné**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr

Zadání obsahuje soubory s názvem *20005 - II-354 Petrovice - Hlinné, PD (zadání)* ve formátu .xml a .pdf. Tyto soubory ovšem nemají shodný obsah – v souboru s názvem .xml chybí poznámky k položkám (řádek P):

.xml

```
<kod_polozky>02811</kod_polozky>
<zkraceny_popis_polozky>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</zkraceny_popis_polozky>
<plny_popis_polozky>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</plny_popis_polozky>
<merna_jednotka>KPL</merna_jednotka>
<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
<poznamka_k_souboru_cen>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</poznamka_k_souboru_cen>
<cenova_soustava>OTS KP 2024</cenova_soustava>
```

.pdf

	D	OST	Ostatní		
1	K	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU		
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x		
	P		Poznámka k položce: Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby.		

Žádáme zadavatele o zveřejnění výkazu výměr ve formátu .xml s poznámkami k položkám, tak aby byly výkazy výměr ve všech formátech totožné.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, který již obsahuje poznámky k položkám – totožné jako ve formátu pdf.

Dotaz č. 2:

PDPS

Ve složce PDPS je i SO 402 - Přeložka SEK CETIN, a.s. Tento objekt není ve výkazu výměr.

Jde tedy pouze o informativní uvedení SO 402 v zadání PDPS a nemá být součástí nabídky?

Reakce zadavatele:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, tento SO není předmětem veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

SO 201 – Most ev.č. 354-018

Níže uvedené položky mají měrnou jednotku M3, ale dle výpočtu je množství v tunách:

1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	60,976
		"prostý beton: "7,37*2,3 "t/m3 "železobeton: "17,61*2,5 "t/m3 "Celkem: "A20+B20"t		
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	40,140
		(23,45+7,5+2,5)*1,2 "t/m3"t		
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,344
		68,85*0,005" t/m2"t		

Žádám zadavatele o uvedení správné měrné jednotky nebo opravu množství.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je uvedena správná měrná jednotka těchto položek - tuna.

Dotaz č. 4:

SO 101 a 101.1 – Silnice II/354 a Silnice II/368 - Sjezdy

Ve VV výše uvedených SO jsou položky:

44	9183D5	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	38,000
		19 + 19 "propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680"		
		Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování		
19	9183D5	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	123,000
		8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8 "propustky pod sjezdy"		

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Položka nezahrnuje:

- podkladní vrstvy a obetonování

V technické zprávě pro SO 101 je na str.9 uvedeno:

V místě sjezdů budou zřízeny nové propustky z betonových trub DN600.

Ve výkrese D_SO101_4.5_VPR.pdf je uveden jako materiál zatrubnění v místě sjezdů plech.

Žádáme o jasné zadání materiálu těchto propustků – plech nebo beton?

Reakce zadavatele:

Materiál těchto propustků DN600 v místě sjezdů bude plech. V technické zprávě pro stavební objekt SO101 bylo toto chybně uvedeno. Správně bylo uvedeno v příloze B-SOUHRNNÁ TEHCNICKÁ ZPRÁVA – kapitola č. 9: *V místě sjezdů budou zřízeny nové propustky z ocelových trub DN600.*

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **14. 1. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství