

## **Nemocnice Jihlava**

**Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům**



Příloha č. 3.2.  
**ČÍSELNÍK OPAKOVANÝCH ČINNOSTÍ**

---

## Obsah:

<b>1. OPAKOVANÉ ČINNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Opakované činnosti – stavební a technický pasport .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OPAKOVANÉ ČINNOSTI .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Opakované činnosti – zdravotnické prostředky .....</b>	<b>6</b>

# 1. OPAKOVANÉ ČINNOSTI

## 1.1. Opakované činnosti – stavební a technický pasport

METROLOGIE				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
M	Metrologie			
MK	Metrologická kalibrace		1	Měsíc
MO	Metrologické ověření		1	Rok
MK1	Metrologická kalibrace		1	Měsíc
MK6	Metrologická kalibrace		1	Půlrok
MK12	Metrologická kalibrace		1	Rok
MK36	Metrologická kalibrace		3	Rok
MO12	Metrologické ověření - 12m		1	Rok
MO24	Metrologické ověření - 24m		2	Rok
MOV	Metrologické ověření (vodoměry, plynoměry)		5	Měsíc
MOE144	Metrologické ověření (elektroměry)		1	Rok
MOE192	Metrologické ověření (elektroměry)		16	Měsíc
REVIZE ELEKTRO INSTALACE				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
REI	Revize elektro instalace		3	Měsíc
REI3	Revize Elektro instalace - 3m		3	Měsíc
REI6	Revize Elektro instalace - 6m		1	½ ROK
REI12	Revize Elektro instalace - 12m		1	Rok
REI24	Revize Elektro instalace - 24m		2	Rok
REI36	Revize Elektro instalace - 36m		3	Rok
REI48	Revize Elektro instalace - 48m		4	Rok
REI60	Revize Elektro instalace - 60m		5	Rok
REVIZE ELEKTRO ZAŘÍZENÍ				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
EZP	Elektro zařízení prohlídka		1	Rok
EZR	Elektro zařízení revize		1	Rok
EZR12	Elektro zařízení revize - 12m stroje		1	Rok
EZR24	Elektro zařízení revize - 24m stroje		2	Rok
EZR36	Elektro zařízení revize - 36m stroje		3	Rok
EZR48	Elektro zařízení revize - 48m stroje		4	Rok
EZR60	Elektro zařízení revize - 60m stroje		5	Rok

REVIZE HROMOSVODY				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
HR	Hromosvody		1	Rok
HR24	Hromosvody revize - 24m		2	Rok
HR48	Hromosvody revize - 48m		2	Rok
HR60	Hromosvody revize - 60m		4	Rok
REVIZE VÝTAHŮ				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
VY	Výtahy			
VYPP	Výtahy - provozní prohlídky		14	Den
VYOP3	Výtahy - odborné prohlídky (ZZ)		3	Měsíc
VYOP6	Výtahy - odborné prohlídky (ZZ)		1	Půlrok
VYOZ36	Výtahy - odborné zkoušky (ZZ)		3	Rok
VYOZ42	Výtahy - odborné zkoušky (ZZ)		1	Půlrok
VYIP72	Výtahy - inspekční prohlídky (ZZ)		6	Měsíc
VYIP108	Výtahy - inspekční prohlídky (ZZ)		9	Měsíc
REVIZE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
PZ	Plynová zařízení		1	Rok
PZR3	Plynová zařízení revize -3m		3	Měsíc
PZR36	Plynová zařízení revize - 36m		3	Rok
PZTK	Plynová zařízení technická kontrola		1	Rok
PZPK	Odborná prohlídka kotelny	vyhl.91/1993 Sb. §16.		
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
TN	Tlakové nádoby		1	Rok
TNPR12	Tlakové nádoby - provozní revize - 12m		1	Rok
TNPR36	Tlakové nádoby - provozní revize - 36m		3	Rok
TNVR60	Tlakové nádoby - vnitřní revize - 60m		5	Rok
TNTZ108	Tlakové nádoby - tlaková zkouška - 108m		9	Rok
TNPR03	Tlakové nádoby - provozní revize - 3m		1	Čtvrtrok
TNPR12	Tlakové nádoby - provozní revize - 12m		1	Rok
TNZT12	Tlakové nádoby - zkouška těsnosti - 12m		1	Rok
TNZT60	Tlakové nádoby - zkouška těsnosti - 60m		5	Rok
REVIZE CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
CHZ	Chladicí zařízení		1	Rok
CHZR6	Chladicí zařízení revize - 6m		1	Půlrok

<b>CHZR12</b>	Chladicí zařízení revize - 12m		1	Rok
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>				
<b>KÓD</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>NORMA</b>	<b>INTERVAL</b>	<b>IJ</b>
<b>PO</b>	Požární ochrana	vyhláška MV ČR 246/2001, ČSN 342710	1	Rok
<b>EPS</b>	EPS	vyhláška MV ČR 246/2001, ČSN 342710	1	Rok
<b>PO</b>	Hydranty	vyhláška MV ČR 246/2001, ČSN 342710	1	Rok
<b>PO</b>	Požární dveře	vyhláška MV ČR 246/2001, ČSN 342710	1	Rok
<b>EPS</b>	Kontrola provozuschopnosti	vyhláška MV ČR 246/2001, ČSN 342710	1	Rok
<b>EPS</b>	Zkouška činnosti	vyhláška MV ČR 246/2001, ČSN 342710	1	Rok
<b>OSTATNÍ</b>				
<b>KÓD</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>NORMA</b>	<b>INTERVAL</b>	<b>IJ</b>
<b>NZ</b>	Náhradní zdroj		1	Rok
<b>PPÚ</b>	Preventivní prohlídky a údržba (DA,UPS...)		1	Rok
<b>VZ</b>	Vzduchotechnika		30	Den
<b>VZRPK</b>	Revize požárních klappek		6	Měsíc
<b>VZVF</b>	Výměna filtrů		30	Den
<b>VZPPU</b>	Provozní prohlídka + údržba		1	Rok
<b>VZVHF</b>	Výměna HEPA filtrů		2	Rok
<b>PK</b>	Kontrola podzemního kolektoru		1	Rok
<b>KK</b>	Komíny, krytina		1	Rok
<b>KO12</b>	Kontrola spalínové cesty - 12m		1	Rok

## 2. OPAKOVANÉ ČINNOSTI

### 2.1. Opakované činnosti – zdravotnické prostředky

METROLOGIE				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
ZPM	Metrologie		30	Měsíc
ZPMK	Metrologická kalibrace		2	Rok
ZPMO	Metrologické ověření		1	Rok
ZPMK1	Metrologická kalibrace		1	Měsíc
ZPMK6	Metrologická kalibrace		1	Půlrok
ZPMK12	Metrologická kalibrace		1	Rok
ZPMK24	Metrologická kalibrace		2	Rok
ZPMK60	Metrologická kalibrace		5	Rok
ZPMK36	Metrologická kalibrace		3	Rok
ZPMK48	Metrologická kalibrace		4	
ZPMO12	Metrologické ověření - 12m		1	Rok
ZPMO24	Metrologické ověření - 24m		2	Rok
PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
PBTK	Periodická bezpečnostně technická kontrola (§28-30)		1	Rok
PBTK6	Periodická bezpečnostně technická kontrola (§28-30) - 6m		1	Půlrok
PBTK12	Periodická bezpečnostně technická kontrola (§28-30) - 12m		1	Rok
PBTK24	Periodická bezpečnostně technická kontrola (§28-30) - 24m		1	Rok
PBTK36	Periodická bezpečnostně technická kontrola (§28-30) - 36m		1	Rok
PBTK	Periodická bezpečnostně technická kontrola (§28-30)		1	Rok
REVIZE ELEKTRO ZAŘÍZENÍ				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
PKV	Periodická kontrola dle výrobce			
PKV4	Periodická kontrola dle výrobce - 4m		4	Měsíc
PKV6	Periodická kontrola dle výrobce - 6m		1	Půlrok
PKV12	Periodická kontrola dle výrobce - 12m		1	Rok
PKV24	Periodická kontrola dle výrobce - 24m		2	Rok
PKV36	Periodická kontrola dle výrobce - 36m		3	Rok
TP12	Technické prověrky ZP dle (§52) - 12m		1	Rok
TP24	Technické prověrky ZP dle (§52) - 24m		2	Rok
PPÚ3	Preventivní prohlídky a údržba - 3m		3	Měsíc
PPÚ6	Preventivní prohlídky a údržba - 6m		1	Půlrok
PPÚ12	Preventivní prohlídky a údržba - 12m		1	Rok

RTG ZKOUŠKY				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
RTG	RTG		1	Rok
RTG_ZDS	RTG - zkoušky dlouhodobé stability (ZIZ)		1	Rok
RTG_PS	RTG - zkouška provozní stálosti (ZIZ)		1	Měsíc
RTG_MRZ	RTG - měření rozptýleného záření (ZIZ)		1	Měsíc
RTG_PS1	RTG - zkoušky provozní stálosti (ZIZ)		1	Měsíc
RTG_PS3	RTG - zkoušky provozní stálosti (ZIZ)		3	Měsíc
RTG_PS12	RTG - zkoušky provozní stálosti (ZIZ)		1	Rok
LABORATORNÍ TECHNIKA				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
LTV	Laboratorní technika - Validace		1	Rok
LTV12	ZP-Laboratorní technika - validace - 12m		1	Rok
LTV24	ZP-Laboratorní technika - validace - 24m		2	Rok
REVIZE CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
CHZR	Chladicí zařízení revize		1	Půlrok
CHZR6	Chladicí zařízení revize		1	Půlrok
CHZR12	Chladicí zařízení revize		1	Rok
CHZR24	Chladicí zařízení revize		2	Rok
OSTATNÍ				
KÓD	NÁZEV	NORMA	INTERVAL	IJ
TP	Technické prověrky ZP (§52)		1	Rok
PPÚ	Preventivní prohlídky a údržba		3	Měsíc
LTV	Laboratorní technika - Validace		1	Rok
ZDS	Zkouška dlouhodobé stability		1	Měsíc
ZEB	Zkouška elektrické bezpečnosti		1	Měsíc
CHZR	Chladicí zařízení revize		1	Půlrok
BK_PZ	Provozní zkouška (ČSN690012/odst.2)		1	Měsíc
BK_TZ	Tlaková zkouška (ČSN690012/odst.2)		1	Rok
BK_VZ	Vnitřní zkouška (ČSN690012/odst.2)		5	Měsíc
EREV	Elektrická revize		2	Rok
GAR	Garance		2	Rok
V	Validace ZP		1	Rok
PBTK3	Periodická bezpečnostně technická kontrola (§28-30) - 3m		1	Čtvrtrok
	Tlakové nádoby - provozní revize - 12m		1	Rok
PBTK48	Periodická bezpečnostně technická kontrola - 48m		4	Rok
PPÚ24	Preventivní prohlídky a údržba - 24m		2	Rok

