

TDK pro PDPS

III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev. č. 4051-3

Jednání proběhlo: dne 21. 10. 2022 v zasedací místnosti ředitelství KSÚSV Jihlava
Přítomni: viz prezenční listina

TDK pro PDPS bylo svoláno v souladu s Technickými podmínkami za účelem závěrečného odsouhlasení kompletního konceptu PDPS zaslaného v elektronické podobě dne 07. 10. 2022.

Na úvod jednání projektant seznámil objednatele s vydáním Společného povolení ze dne 05. 10. 2022, které dle sdělení SÚ nabyde právní moci cca 15. 11. 2022. PDPS byla vypracována v souladu s připomínkami a požadavky DOSS a v souladu se Společným povolením.

1/ Připomínky objednatele projektové dokumentace:

1.1.1 Obecné zhodnocení a připomínky:

- PDPS byla zpracována v souladu s požadavky objednatele se zpracováním připomínek účastníků řízení. Dokladová část obsahuje souhrn vyjádření a stanovisek správců IS a DOSS a je završena Společným povolením.
- PDPS obsahuje související dokumentaci: Povodňový plán, Havarijní plán a Plán BOZP
- PDPS určila rozsah možného využití vyzískaných materiálů z demolice atd. ve smyslu environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

1.1.2 Připomínky k výkresové dokumentaci:


- SO 201.5 Zemní práce – doplnit dva zjednodušené řezy základovou jámou (na vtoku, na obou březích)
- SO 201.3 Podélný řez a 201.4 Příčný řez – doplnit normu ČSN 73 6121 k asfaltovým vozovkovým vrstvám (i do 201.1 Technická zpráva)
- SO 201.2 Půdorys a SO201.3 Podélný řez – doplnit průměrný spád na délku mostu (2,1%)
- SO 201.3 Podélný řez – naznačit úroveň sanace aktivní zóny, vč. popisu
- C3 Koordinační situace – doplnit popis úpravy vozovky u pásové vpusti (u sjezdu k železničnímu přejezdu) „povrch upraven aktuálního stavu v době realizace“

1.3 Připomínky k Soupisu prací:


- SO 000 pol. 19: vypustit http odkaz v textu
- SO 001 pol. 3: ověřit výměru
- SO 001 pol. 4: kubaturu pol. 122738 přesunout do nové pol. 014102 E – Poplatky za skládku – zemina
- SO 201 pol. 62: doplnit text „čerpáno se souhlasem investora“
- SO 201 pol. 68 a 69: upravit text popisu položky, jedná se o kámen do monolitického betonu
- SO 201 pol. 90: doplnit text: včetně úpravy napojení na stávající svodidla (případně o další požadavek na svodidla s ohledem na třídu odolnosti proti odklizení sněhu sněžným pluhem – informaci dá Ing. Pokorná)
- SO 201 pol. 95: doplnit text „na samostatných patkách“
- SO 201: vhodný podíl ze zásypů za zdmi (17481B) a v přechodové oblasti (17481A) zatřídit do nových položek pro využití recyklovaného materiálu z recyklačního střediska (15 km) – v SO 001 budou zřízeny nové položky pro bourání kamenných konstrukcí (s odvozem do recyklačního střediska) s recyklací

2/ Tisk a kompletace PDPS:

Po zpracování připomínek souhlasí objednatel PD s tiskem a kompletací PDPS.



Zaznamenal: Ing. Ladislav Štěpánek





D projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno

V Jihlavě dne: 24. 05. 2022
Vaše čj. (zn.): -
Číslo jednací: 008733/2022
Spisová zn.: KSAÚSVPO/008733/2022/02
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 0/0
Vyřizuje: Ing. Jan Matoušek
Telefon: 737 205 138
E-mail: jan.matousek@ksusv.cz

III/4051 Luka nad Jihlavou – most ev. č. 4051-3 – vyjádření k projektové dokumentaci DÚSP

Předložená projektová dokumentace ve stupni DÚSP zpracovaná společností D projekt, Ing. Jan Pracný v 05/2022 se týká zamýšlené rekonstrukce mostu ev. č. 4051-3 v obci a k. ú. Luka nad Jihlavou, v provozním staničení km 7,410 silnice III/4051.

Předmětem projektové dokumentace je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu železobetonové rámové konstrukce plošně založené, včetně rekonstrukce navazujících úseků silnice III/4051 délky 50 m.

Technické řešení záměru s námi bylo průběžně konzultováno na výrobních výběrech a všechny námi vznesené požadavky byly do projektové dokumentace zpracovány.

Jako majetkový správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava

s o u h l a s í m e

s předloženou projektovou dokumentací, vydáním společného územního a stavebního povolení a rekonstrukcí mostu.

S pozdravem

Radek Matějíček

vedoucí technicko–správního oddělení

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Pracoviště Jihlava

Zhotoveno v 1 digitálním originálu

TDK pro DUSP
III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3

Jednání proběhlo: dne 06.05.2022 v kanceláři vedoucí oddělení investiční výstavby
ředitelství KSÚSV Jihlava

Přítomni: viz prezenční listina

TDK pro DUSP bylo svoláno v souladu s Technickými podmínkami za účelem závěrečného odsouhlasení konceptu DUSP zasláného v elektronické podobě dne 22.04.2022.

1/ Připomínky objednatele projektové dokumentace:

1.1 Obecné zhodnocení a připomínky:

- DUSP byla zpracována v souladu s požadavky objednatele se zapracováním připomínek účastníků řízení. Dokladová část obsahuje souhrn vyjádření a stanovisek nutných pro podání žádosti pro Společné povolení.
- Skladba vozovky byla navržena dle TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- Související dokumentace: Povodňový plán, Havarijný plán a Plán BOZP budou předány ve stupni PDPS
- V PDPS bude určen rozsah možného využití vyzískaných materiálů z demolice atd. ve smyslu Environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

1.2 Vyjádření Ing. Jirků (zasláno e-mailem 5. 5. 2022) k DUSP – připomínky byly zapracovány

1.3 Rekapitulace dokladů (stanovisek DOSS):

- k dnešnímu dni nebylo vydáno Koordinované stanovisko Magistrátu města Jihlavy (prodloužení termínu pro vyjádření do 31.05.2022)
- p.č.1164/8 MUDr.Viktor Růžička: žádost o Souhlas vlastníka zaslána dne 05.04.2022 doporučeně ČP. Dopis byl převzat adresátem dne 06.04.2022. Vlastník p.č.1164/8 NEREAGOVAL.

Postup v případě stanoviska MUDr. Růžičky bude konzultován s Bc. Kačenkou, předpoklad buď spojení s majitelem parcely a potvrzení jeho souhlasu, nebo posun hranice stavby na hranici parcely.

2/ Tisk a kompletace DUSP:

Po zapracování připomínek souhlasí objednatel PD s tiskem a kompletací DUSP paré 1-4:

- paré 1 bude zasláno objednateli,
- paré 2-4 bude zasláno na Stavební úřad spolu se žádostí o Společné povolení

3/ Žádost o vydání Společného povolení:

Stavebník souhlasí s podáním žádosti o Společné povolení (na základě Plné moci).

Předpokládaný termín výstavby: 1. 4. 2023 až 30. 9. 2023


Zaznamenal: Ing. Ladislav Štěpánek, doplnil Ing. Jan Pracný

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta, jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.



Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3

Jirků Jaroslav <jaroslav.jirku@ksusv.cz>

5. května 2022 14:23

Komu: Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

Kopie: Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>, Růžička Vilém <vilem.ruzicka@ksusv.cz>, Matoušek Jan <jan.matousek@ksusv.cz>

Dobrý den,

za oddělení kontroly obecně, pouze souhrn bez připomínek:

- není dokončena majetkoprávní příprava souhlasy vlastníků, chybí **souhlas 1 vlastníka, nutná součinnost majetkoprávního oddělení KSÚSV, p.o.**
- v dokladové části **chybí stanoviska některých DOSS**, ing. Pracný telefonicky informoval o doručení PMO bez podmínek (zvětšení průtočného profilu, MV 1760 mm)
- Stanovisko **OŽP § 17 a VKP bylo požádáno** před vydáním koordinovaného stanoviska MMJ u jehož vydání si **MMJ prodloužil termín do 31. 5. 2022**
- PUPFL není, **ZPF ano 34 m2 pouze dočasný zábor**
- Kácení, mýcení není
- IS pouze ochranná pásma (vč. sdělovacích kabelů ČD Telematika a ochr. pásma dráhy)
- intravilán – záchytné bezpečnostní zařízení **zvoleno zábradelní svodidlo** z důvodu navazujícího běžného svodidla na straně u železniční trati
- kategorie S6,5 odpovídá silnici III/4051
- založení mostu plošné na úrovni R6 s výměnou podloží výplňovým betonem
- vyvolané investice drobné stavební úpravy schodiště před zděným plotem sousední nemovitosti
- HAP, POP, Plán BOZP budou v PDPS, SÚ k vydání ÚSP nevyžaduje

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Jaroslav Jirků, vedoucí oddělení kontroly

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava

tel. +420 604 225 583, +420 567 117 177

e-mail: jirku.j@ksusv.cz

www.ksusv.cz

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 608895/22

Číslo žádosti: 0122 453 739 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Pracný Jan, Ing.	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organiz, 16, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Luka nad Jihlavou
	Kat. území / č. parcely	Luka nad Jihlavou
Platnost Vyjádření	5. 5. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Případná křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Nad kabelovou trasou není dovoleno měnit nivelitu. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Před záhozem přizvete ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy našeho pracovníka (mob. 602 428 844). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací; a

Číslo jednací: 608895/22

Číslo žádosti: 0122 453 739

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 5. 5. 2022.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 5. 2022 pod č.j. 608895/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a pokračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započetením jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započetením jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 608895/22

Číslo žádosti: 0122 453 739

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz
Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 608895/22

Číslo žádosti: 0122 453 739

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou


IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA


----- hranice zájmového území k vyjádření

Kaň

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovázané síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- === kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovázané sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 547254/22

Číslo žádosti: 0122 397 099 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Pracný Jan, Ing., kontaktní osoba: Jan Pracný, Výholec 1148/23, Brno, 62400	
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Luka nad Jihlavou
	Kat. území / č. parcely	Luka nad Jihlavou
Platnost Vyjádření	11. 2. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 547254/22

Číslo žádosti: 0122 397 099

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 11. 2. 2022.


CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Kaif
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
130 09 Praha 9
DIČ: CZ04084067
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | smerom zjednoteneho ústrení k vyjadreniu
NI príslušný ústrení s NI príslušnou CEN | | nezmenený príbeh aplikácie kadeži, HDPE trubky
medzi súdmi aplikácie a metalického kadeži |
| | zmenený príbeh metalického kadeži | | rozdiel sile, ochranné pásmo rozdiel sile |
| | zmenený príbeh aplikácie kadeži, HDPE trubky
medzi súdmi aplikácie a metalického kadeži | | rozdiel sile, ochranné pásmo rozdiel sile |
| | nezmenený príbeh metalického kadeži | | rozdiel sile, ochranné pásmo rozdiel sile |
| | rozdiel sile, ochranné pásmo rozdiel sile | | rozdiel sile, ochranné pásmo rozdiel sile |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu PI-1









LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice stávajícího území s vyjádřením | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | — | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radarové síť, uchráněná plocha radarové síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | radarové síť |
| — | nebo součástí optického a metalického kabelu | — | naprogramovaná síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | podzemní síť cizí | — | síť s NN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



- hranice zájmového území a vyjádření
 NN přípoje, území s NN přípojem CETN
 záměrný průběh metalického kabelu
 záměrný průběh optického kabelu, HOPE trubky
 nebo souřad. optického a metalického kabelu
 nezáměrný průběh metalického kabelu
 rozdělení síťe oží

- | | |
|---|---|
|  | nezeměnení průbeh optického kabelu, HOPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | radové síti, ochranné pásmo radové síti |
|  | podzemní síti |
|  | nezavrátované síti |
|  | podzemní síti cizí |
|  | síť s NN |



Pracný Jan, Ing.
Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno

V Praze, 11.2.2022

Naše zn.: **MW9910192920390381**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **11.2.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-RO-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910192920390381.pdf



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Pracný Jan, Ing.
Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno

Naše značka: **E08523/22**

V Praze dne: **11.2.2022**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**


Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 961, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí

Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E08523/22**
Název stavby /akce: **III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3**
Datum podání žádosti: **11.2.2022**
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítě**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Pracný Jan, Ing.**
IČ: **62087851**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Jan Pracný**
Adresa: **Výholec 1148/23**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **62400**
Stát:
E-mail: **jpracny@gmail.com**
Telefonní číslo: **+420602966867**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **jpracny@gmail.com**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-661996.36 -1133704,-661968.05 -1133711.93,-661895.03 -1133715.9,-661894.5 -1133698.18,-661953.77 -1133696.32,-661991.07 -1133687.86,-661996.36 -1133704))

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Pracný Jan, Ing.
Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno

Jihlava, 08.04.2022

EG.D, a.s.
Regionální správa Jihlava
Havlíčková 62
586 01 Jihlava
www.egd.cz

Jiří Činčár
T +420-56756-4632
jiri.cincar@egd.cz

Naše značka
J14077-27058894

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Název stavby: **III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3**
Místo stavby: KÚ Luka nad Jihlavou (688703), p.č.1616/1, žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu,

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 56756-4631, mail: michal.jelinek@egd.cz.**

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26166444, s platností do 11.02.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení

bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:


VN+NN:

Regionální správa, Jiří Činčár, tel.: 56756-4632, mail: jiri.cincar@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



eg·d

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Pracný Jan, Ing.
Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno

Třebíč, 15.02.2022

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Pracný Jan, Ing.
Název stavby: **III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3**
Místo stavby: KÚ Luka nad Jihlavou (688703), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,
a **není vyjádřením pro územní a stavební řízení.**

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem stavby a vedením NN (v ochranném pásmu). Žádost podejte elektronicky na **www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

EG.D, a.s.

Poskytování informací k
sítím
Riegrova 348/78
674 01 Třebíč
www.egd.cz

Dana Hudečková
T +420-56860-4438
dana.hudeckova@egd.cz

Naše značka
D8626-26166444

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek**, tel.: 56756-4631, mail: michal.jelinek@egd.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:**VN+NN:**

Regionální správa, Jiří Činčár, tel.: 56756-4632, mail: jiri.cincar@egd.cz

Vyjádření má platnost do 11.02.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:



- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.


**EG.D, a.s.**

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26166444



Datum 11.02.2022

eg-d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

D projekt
Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23, 624 00 Brno

IČ: 620 87 851
DIČ: CZ6007070025

Bankovní spojení:
mBank S.A. organizační složka
č.ú.670100-2202565738/6210

Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava
Došlo: - 6 - 04 - 2022
Čís. j.: 11.2.2022/918-W
Přílohy:

Městys Luka nad Jihlavou
p. Viktor Wolfl, starosta

1.máje 76
588 22 Luka nad Jihlavou

Naše značka :
Vyřizuje : Ing. Jan Pracný
tel-fax : 541 260 768
e-mail : jpracny@gmail.com
dat. schr. ID : qykiwr3

v Brně dne: 06.04.2022

Věc: Souhlas s prací v ochr. pásmu VO a MR ve správě městyse

Akce: III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3

Na základě požadavku KSÚSV Jihlava jsme vypracovali DUSP, kterou Vám zasílám k odsouhlasení.

Žádám vás o:

Souhlas s prací v ochranném pásmu VO a MR,
který bude sloužit pro vydání Společného povolení příslušným stavebním úřadem
VO ani místní rozhlas nebudou stavbou nijak dotčeny (po dobu stavby budou ochráněny).

PROSÍM o vyřízení naší žádosti v co nejkratším termínu.

Případné dotazy na telefonních číslech (viz hlavička dopisu) u Ing. Pracného.

Zasílám vybrané přílohy DUSP:

- A/ Průvodní zpráva
- B/ Souhrnná technická zpráva
- C1/ Situace širších vztahů
- C2/ Katastrální situace
- C3/ Koordinační situace

SO 151 DIO

SO 201 Most ev.č.403-002

201.2/ Půdorys mostu

201.3/ Podélný řez mostem

201.4/ Příčný řez mostem

+ Plná moc

+ vyj. ze dne 11.02.2022

Přeji pěkný den,

s pozdravem

Ing. JAN PRACNÝ
projekční kancelář
Výholec 1148/23, 624 00 Brno
IČ 62087851, DIČ CZ6007070025

Ing. Jan Pracný

MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU
1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00286192, DIČ: CZ00286192



Městys Luka nad Jihlavou,

1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČO 00286192,
tel., fax: 567 219 219, ID datové schránky: 8ckbzpb, e-mail: e-podatelna@lukanadjihlavou.cz,
www.lukanadjihlavou.cz

Váš dopis ze dne: 11.2.2022

Číslo jednací: MLnJ-2022/384
Vyřizuje: Böhmová Pavla
Tel.: 567 219 219, 702 162 908
E-mail: referent@lukanadjihlavou.cz
Luka nad Jihlavou: 23. 2. 2022

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno

Vyjádření k existenci veřejného osvětlení ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou k záměru „III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev. č. 4051-3“

Dne 11. 2. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí ve správě městyse Luka nad Jihlavou v souvislosti s projektovanou stavbou „III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev. č. 4051-3“. Přílohou žádosti byl orientační zákres v mapě.

V dotčeném území se **nachází vzdušné vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu** ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou umístěné **na stožárech společnosti EG.D, a.s.**


Městys Luka nad Jihlavou jako provozovatel VO a MR požaduje dodržení následujících podmínek:

- *stavebník oznámí městysi termín zahájení stavby nejméně 10 pracovních dnů před započítáním stavby,*
- *při provádění stavby je stavebník povinen na své náklady učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího VO,*
- *pokud by došlo k sebemenšímu poškození VO bude neprodleně nahlášeno na tel. 728 837 483 – starosta městyse,*
- *pokud dojde k obnažení VO bude před vlastním záhozem kontaktován starosta městyse na tel. 728 837 483,*
- *v případě souběhu nebo křížení budovaných vedení (inženýrských sítí) se stávajícím VO budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.*


Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou let od data jeho vydání.

S pozdravem

Viktor Wölfl
starosta městyse Luka nad Jihlavou



Příloha: mapa pasportu veřejného osvětlení v měřítku 1:1000





naše značka
5002553603
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
11.02.2022

Pracný Jan, Ing.
Výholec 1148/23
62400 Brno

Věc:
III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3

K.ú. - p.č.: Luka nad Jihlavou

Stavebník: Pracný Jan, Ing. , Výholec 1148/23 , 62400 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, **nejsou umístěna** žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002553603 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Kápička', written over a light blue horizontal line.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002553603 ze dne 11.02.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Pracný Jan, Ing. , Výholec 1148/23 , 62400 Brno. K.ú.: Luka nad Jihlavou.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	

Ing. Jan Pracný
Brno, Výholec 23 624 00

Číslo žádosti: 52782
Datum přijetí: 11.02.2022
Datum vydání: 11.02.2022
Vyřizuje Divize Jihlava
Tel. --

Poskytnutí informace o existenci zařízení v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) pro akci: „III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č.4051-3“

Žadatel / stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

V rámci předmětné akce **není** požadováno připojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování VAS.

Informace o existenci zařízení v provozování VAS:

V zájmovém území, které je přílohou této informace, **se nenachází** stávající zařízení v provozování VAS. Upozorňujeme, že na daném území se však mohou nacházet i budoucí zařízení VAS ve výstavbě nebo zařízení jiných vlastníků či správců – zejména se jedná o vodovodní a kanalizační přípojky.

Tato informace VAS k existenci technické infrastruktury vodovodů / kanalizací provozované VAS a ani poskytnuté podklady se zákresem technické infrastruktury vodovodů / kanalizací provozované VAS neslouží pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (společného povolení), stavebního povolení, resp. jiného povolení, rozhodnutí či souhlasu vydávané věcně a místně příslušným stavebním úřadem ke stavbám, stavebním záměrům, umístění stavby, apod. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, nenahrazují vytyčení vodovodu/kanalizace v provozování VAS, neslouží pro realizaci stavby či stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodních řadů / kanalizačních stok v provozování VAS, nenahrazují vyjádření VAS k umístění stavby či ke stavbě anebo k projektové dokumentaci, apod.

Informace VAS byla vygenerována automaticky na základě Vaší žádosti.

Informace o existenci zařízení v provozování VAS je platná 1 rok ode dne vydání.

Příloha:

- o Situační výkres požadovaného zájmového území se zákresem stávajícího zařízení v provozování VAS

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Bankovní spojení: 1600681/0100
sekretariát: +420 567 569 111, e-mail: sekretariat@vasji.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181


www.vodarenska.cz

v pdf souboru ke dni 11.02.2022

11.02.2022

Informace o existenci sítí

1 : 1 000



Číslo žádosti: 52782

Obec: Luka nad Jihlavou

Datum žádosti: 11. 2. 2022

0 10 20 30 m



VODOVODY A KANALIZACE Loucko s.r.o.

1. máje 753, 588 22 Luka nad Jihlavou

Provozovna: Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou

Tel.: +420 567 219 220

E-mail: info@vak-loucko.cz

www.vak-loucko.cz

DS: 8kgmd52

IČ: 04793790

Ing. Jan Pracný

Výholec 1148/23

624 00 Brno

Č.j.: 2022-03-02-1

Vyřizuje: Josef Pospíšil
+420 603 254 832

Datum: 2.3.2022

Věc: Stavba „FTTH_Luka_nad_Jihlavou_Sídliště_LUJIH1_UR“
Vyjádření k technické infrastruktuře

Předmětná stavba řeší úplnou přestavbu stávajícího mostu na stávajícím místě.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Společnost VODOVODY A KANALIZACE Loucko s.r.o. jako provozovatel veřejné kanalizace na území městysu Luka nad Jihlavou v dané lokalitě neprovozuje žádné technické zařízení.

O vyjádření k dotčení veřejného vodovodu je nutné požádat VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, která je provozovatelem veřejného vodovodu v této lokalitě. V případě, že v době realizace předmětné stavby se stane provozovatelem veřejného vodovodu v této lokalitě společnost VAK Loucko, budou ze strany stavebníka dodrženy podmínky stanovené VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divize Jihlava.

Doba platnosti tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
Loucko s.r.o.
ul. 1. máje 753, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 04793790, DIČ: CZ047937900
Tel.: 702 174 930

Josef Pospíšil
jednatel společnosti



SLUŽBY LUKA, s.r.o.

Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou

Tel.: +420 567 219 220

E-mail: jednatel@sluzbyluka.cz

www.sluzbyluka.cz

DS: jik2uyp

IČ: 25514822

Ing. Jan Pracný

Výholec 1148/23

624 00 Brno

Č.j.: 2022-03-02-1

Vyřizuje: Josef Pospíšil
+420 603 254 832

Datum: 2.3.2022

Věc: Stavba „III/4051 Luka nad Jihlavou – most ev.č. 4051-3“
Vyjádření k technické infrastruktuře

Předmětná stavba řeší úplnou přestavbu stávajícího mostu na stávajícím místě

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Společnost SLUŽBY Luka s.r.o. v dané lokalitě neprovozuje žádné technické zařízení.

S pozdravem

SLUŽBY LUKA, s.r.o.
Nová 19
588 22 Luka nad Jihlavou
Tel. 567 219 220

Josef Pospíšil
jednatel společnosti

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 129291/2022-1322-OÚZ-BR
SpMO: 22470/2022-1322-45

Brno 13. dubna 2022

D projekt Ing. Jan Pracný
IČ: 62087851
Výholec 23
62400 Brno

Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení

III/4051 Luka nad Jihlavou, most ev.č. 4051-3, k.ú. Luka nad Jihlavou

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru úplné přestavby stávajícího mostu ev.č. 4051-3 v k.ú. Luka nad Jihlavou tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO **neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.**

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a **nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119).**

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací **neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.**

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Bc. Zuzana Pernicová
vrchní rada
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 129291/2022-1322-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Evid. č. žádosti: 2022359811

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Luka nad Jihlavou (Jihlava) 688703

Popis polygonu: Luka nad Jihlavou 4051-3

SSŘO MO

zastoupená Bc. Martinem SEDLÁKEM

Oddělení ochrany územních zájmů


V zájmovém prostoru dle přiložené dokumentace neevduje

OdOÚZ Inženýrské sítě nebo zařízení AČR.

Toto stanovisko platí po dobu jednoho roku,
ale není souhlasem pro potřeby územního řízení
nebo stavebního povolení.


Polygon 1 - Detail

.....
R. č. 125.856/2022-4460-OÚZ-PR
dne: 07.03.2022



0 20 40 60m

Podkladová data © CÚZK



Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 14.02.2022

ODDĚLENÍ: hydrologie
VYŘIZUJE: Ing. Jiří Koštek
TELEFON: 541 421 026
E-MAIL: jiri.kostek@chmi.cz

Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 1148/23
624 00 Brno

DATUM: 21.02.2022
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/561/131/2022
ČÍSLO EV.: CHMI/2224/2022
SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/561/9/2022

Hydrologické údaje povrchových vod

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400.

Vodní tok	bezejmenný pravostranný přítok Jihlavy
Číslo hydrologického pořadí	4-16-01-0530
Profil	křížení se silnicí III/4051 [silniční most ev.č. 4051-3], k.ú. Luka nad Jihlavou (dle Vašeho zákresu)
Souřadnice v S-JTSK	x = -661936 m y = -1133706 m
Plocha povodí A^a	3,37 km ²

N -leté průtoky $Q_N^{b)}$			$m^3 \cdot s^{-1}$			Třída III	
N	1	2	5	10	20	50	100
Q	0,65	1,0	1,9	3,0	4,6	7,7	11

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha povodí A [km²] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED®.

b) N-leté průtoky jsou odvozeny z dat staniční sítě ČHMÚ za maximální období pozorování.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku **3 848,- Kč**.

Ing. Hana Hornová
vedoucí oddělení hydrologie pobočky



Ing. Hana
Hornová
DN: Český
hydrometeorologický
ústav, CZ,
Hornová, Hana,