


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 4.NP					
OZNAČENÍ	ÚČEL	PLOCHA (m ²)	OPRAVA POCOLAHY	OPRAVA STĚNY	OPRAVA STROPU
N.4.01	SCHODIŠTĚ	31,98 m ²		P03	F06
N.4.02	SKLAD	8,61 m ²		F03	F06
N.4.03	STROJOVNA VÝTAHU	11,01 m ²		F06	F06
N.4.04	KANCELAR SKOLNHO PSYCHOLOGA	32,65 m ²		F02	F06
N.4.05	CHOBA	50,58 m ²		P02	F01, F02, F03, F06
N.4.06	OKLADOVÁ MÍSTNOST	3,70 m ²		P01	F03, F04, F05
N.4.07	WC ŽENY	13,85 m ²		P01	F03, F04, F05
N.4.08	WC MUŽI	13,13 m ²		P01	F03, F04, F05
N.4.09	ÚČEBNA (16 STUDENTŮ)	78,40 m ²	71,81 m ²	P02	F02, F03A, F01, ST02
N.4.10	ÚČEBNA PC (26 STUDENTŮ)	114,88 m ²	102,45 m ²	P02	F01, F02, F03A, ST01, ST02
N.4.11	MÍSTNOST 3D TISK	7,37 m ²		P02	F02
N.4.12	GRAVÍROVACÍ MÍSTNOST	8,01 m ²		P02	F01, F02
N.4.13A	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL (100 OS.)	122,16 m ²	88,06 m ²	P02	F01, F06, F03A
N.4.13B	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	100,70 m ²	66,52 m ²	P02	F01, F06, F03A
N.4.14	OPTICKÁ LABORATOR	60,44 m ²	45,38 m ²	P02	F01, F06, ST01, ST02
N.4.15	SCHODIŠTĚ	22,65 m ²		P03	F06
N.4.16	PŘÍRODOVĚDNÁ LABORATOR	60,50 m ²	46,38 m ²	P02	F01, F06, ST01, ST02

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NENÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ŽDROJE
ROZVODY PROVEDENY KABLY V ULČEBNÝM NAD PODLEDEM SE SVODY ULOŽENÝM V OBYVOVÉM ŽDROU A V PODLAŽE
POHYBOVÁ CÍDLA OSAZENÁ NA STROP SPÍNAČE OSAZENY VE VÝŠI 1.1 M. ŽASAVKY OSAZENÉ DLE POŽADAVKŮ ZÁSTUPCE ŠKOLY
SVITIDLA OSAZENÁ DO POSLEDNÍ ZÁVĚŠENÁ POD POSLEDNÍ
NOUZOVÁ SVITIDLA NABÍJENA NEPŘERUŠOVANOU FÁZÍ ZE SVĚTELNÝCH OKRHLKŮ

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

SVITIDLA TYP - VIZ TABULKA SVITIDEL.

Bp. = 569,00 m.n.m.



UNI atelier
Stavovská 133
591 01 Žďár nad Sázavou
autorské

Projekt: GYMNAZIUM ŽDĀR NAD SÁZAVOU
REKONSTRUKCE PODKROVÍ
OSBOBNĚ UČEBNÝ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
SE STAVEBNÍM ÚPRAVAMI

Místo stavby: Neumannova 1693/2, 59101 Žďár n. Sáz.

Pozemek: p.č. 3387

Hl. inženýr projektu: Ing. František Laštovčka
IČ: 10117831
tel.: +420 605 702 070 e-mail: laštovcka@uniatelier.cz

Vypracoval: Jaroslav Novotný
IČ: 18933581
tel.: +420 731 105 573 e-mail: novotny@seznam.cz

Stavebník: Křig Vysočina
Zřizov: 180571, 585 01 Jihlava
IČ: 70860749

Stupeň dokumentace: DPS

Zakázkové číslo: 07LA/2023

Formát: A2 594 x 420mm Datum: 02/2024

Revize: - Datum revize: -

D.1.4.2.2 Elektrické rozvody sinuproudé + lokální EPS - 4.NP

Obsah: Půdorys 4. NP

Měřítko: 1: 50 Číslo výkresu: E6