


OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDÍVA, ROZMĚRŮ 610 x 1650 x 150 MM
KRYTÍ IP43 / 20, PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA SPE-N, AC, 400/230 V, 50Hz
OCHRANA PŘED NEN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNICE MUSÍ ODOVÍDAT ČSN EN 61439-3

Bpv. = 569,00 m.n.m.



UNI atelier
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou
autorizace

Projekt: GYMNAZIUM ŽDĚR NAD SÁZAVOU
REKONSTRUKCE PODKROVÍ
ODBORNÉ UČEBNY – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Místo stavby: Neumannova 1693/2, 59101 Žďár n. Sáz.

Pozemek: p.č. 3387

Hl. inženýr projektu: Ing. František Laštovička
IČ: 10117831
tel.: +420 605 762 579, e-mail: lastovicka@uniatelier.cz

Vypracoval: Jaroslav Novotný
IČ: 18535381
tel.: +420 731 106 573, e-mail: novotnyjr@seznam.cz

Stavebník: Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČ: 70890749

Stupeň dokumentace: DPS

Zakázkové číslo: 07/LA/2023

Formát: 6 A4 Datum: 02/2024

Revize: - Datum revize: -

D.1.4.2.2. R20 - Rozvaděč podkroví - 4. NP

Obsah: Schema

Měřítko: 1: Číslo výkresu: E7