


OCÉLOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA STĚNU, ROZMĚRŮ 363 x 687 x 104 MM
KRYTÍ IP 30/20, PŘÍVOD VRČHEM, VÝVODY SPODEM I VRČHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI,
DVEŘE BÍLÉ BARVY ROVNÉ.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439-3

Bpv. = 569.00 m.n.m.



A T E L I E R

UNI atelier
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

autorizace

Projekt:	GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REKONSTRUKCE PODKROVÍ ODBORNÉ UČEBNY – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
Místo stavby:	Neumannova 1693/2, 59101 Žďár n. Sáz.
Pozemek:	p.č. 3387
Hl. inženýr projektu:	Ing. František Laštovička IČ.:10117831 tel.: +420 605 762 579, e-mail: lastovicka@uniatelier.cz
Vypracoval:	Jaroslav Novotný IČ.:18535381 tel.: +420 731 106 573, e-mail: novotnyzr@seznam.cz
Stavebník:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749
Stupeň dokumentace:	DPS
Zakázkové číslo:	07/LA/2023
Formát: 3 A4	Datum: 02/2024
Revize: -	Datum revize: -
D.1.4.2.2. R23, R24 - Rozvaděč učebny (4.14, 4.16)	
Obsah: Schema	
Měřítko: 1:	Číslo výkresu: E10