



HZSJX008K0GU



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSJI- 2288-2/ZR-2023
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
586 01 Jihlava

Vyřizuje: nprap. Martin Střecha
Tel.: 950 291 140
E-mail: martin.strecha@hzscr.cz

Datum: 15. 8. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví I. a II. etapa, půdní vestavba odborných učeben - změna užívání stavby se stavebními úpravami

Místo stavby:

Neumannova 1693/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
k. ú.: Město Žďár, parc. č. 3387

Stavebník:

Kraj Vysočina, IČO 70890749
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby
vypracoval: Ing. arch. Markéta Dočekalová,
datum: 06/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 7. 2023. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví I. a II. etapa, půdní
vestavba odborných učeben - změna užívání stavby se stavebními úpravami
vypracoval: Ing. Jaroslav Habán, ČKAIT 1001454
datum: 07/20023

Popis stavby: Dokumentace řeší stavební úpravy objektu Gymnázia. V řešené nástavbě jsou řešeny odborné učebny. Posuzovaný objekt bude po stavebních úpravách čtyřpodlažní, podsklepený. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Celková obsazenost řešené části objektu je 660 osob. Měněná část objektu je rozdělena do čtrnácti požárních úseků. V každém nadzemním podlaží bude instalován vnitřní hadicový systém typu D s tvarově stálou hadicí délky 30 m a bude zde osazeno celkem 18 ks PHP. Vnější požární voda je zajištěna z podzemních hydrantů na potrubí DN 100 a DN 150 mm ve vzdálenosti do 150 m od řešeného objektu.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.


V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.


Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

Otisk úředního razítka



plk. Ing.  Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba