

*Akce:* **Nemocnice Nové Město na Moravě**  
**Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení**  
*Dokumentace pro provádění stavby*

*Investor:* **Nemocnice Nové Město na Moravě**  
**Žďárská 610**  
**592 31 Nové Město na Moravě**

*Zak. číslo:* **A 17 – 23 – P**

## **D1.14 Pavilon interních oborů**

# **D1.14.4i-03 SPECIFIKACE KONCOVÝCH PRVKŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ**

## **D1.14.4i Medicinální plyny**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1.14.4i-02	
Číslo detailu:	Detail 01	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 2 lůžka	
Umístění:	362-2x	
Počet:	2x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je specifikováno pro 1 lůžko rampy)		
Medicinální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
ZIS (žlutá s LED indikací)	8x	dle PD silnoproudu
VDO (oranžová s LED indikací)	4x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	3x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka 400 mm	2x na horní hraně rampy
police	rozměr 350 x 350 mm	uchycení na medilištu rampy
držk infuzí	délka 1000 mm	pro 4 vaky, uchycení na medilištu rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	3750 mm	
rozteč mezi lůžky	2100 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.  
Tento bod musí být odsouhlasený investorem a uživatelem.