

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

Číslo jednací: 1622/2025

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – Rekonstrukce výplní otvorů
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Prokop - ve věcech technických
Telefon:	+420 564 602 417, +420 564 602 276
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; prokop.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 6. 1. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Z exteriéru je požadováno zatmelení připojovací spáry, i když je požadována venkovní komprimační páska. Realizace těchto prací najednou je v rozporu s technologickým postupem. Žádáme zadavatele, aby upřesnil, zda požaduje zatmelení připojovací spáry, nebo venkovní komprimační pásku.

Odpověď:

Zadavatel požaduje venkovní komprimační pásku a uvedený nesoulad odstranil v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb ze dne 14. 1. 2025.

Dotaz č. 2:

Zadavatel u hliníkových dveří požaduje $U_d=0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tato hodnota je na dveře nízká a vztahuje se spíše na okna. Žádáme zadavatele o úpravu U_d alespoň na hodnotu $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpověď:

Zadavatel provedl změnu požadavku na U_d u hliníkových dveří. Hodnota U_d byla opravena na hodnotu $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, změna byla provedena ve Výpisu oken a dveří a v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb ze dne 14. 1. 2025.

Dotaz č. 3:

Je možné poskytnout profil stavební hloubky 73mm při dodržení požadavku na 5 komorový rám s max. $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (konkrétně $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$)? Zásadní parametr výrobku je U_w .

Odpověď:

Zadavatel provedl změnu požadavků na profil výrobku a odstranil požadavek na minimální stavební hloubku a počet komor. Ponechán požadavek na $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Změna byla provedena ve Výpisu oken a dveří.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje šedé těsnění výrobku. Je možné poskytnout černé?

Odpověď:

Zadavatel trvá na šedém těsnění.

Dotaz č. 5:

U dveří D3 není specifikována norma, podle které se má daná panika řídit, tedy zda dle EN179, anebo dle EN1125. Žádáme zadavatele o upřesnění normy

Odpověď:

Stávající dveře D3 mají panikovou hrazdu - jedná se o výměnu kus za kus. Panikové kování dle normy EN1125.

Dotaz č. 6:

Je možné provést kotvení výrobku přes rám na turbo-šrouby?

Odpověď:

Výplně jsou navrženy v pozici vrstvy EPS v původním ŽB sendvičovém panelu, do které není možné bezpečně kotvit. Proto bylo navrženo kotvení pomocí montážní kotvy. Zadavatel trvá na navrženém kotvení pomocí montážní kotvy.

Dotaz č. 7:

Pod dveřmi je požadován podkladní profil PURENIT, ale není specifikována požadovaná výška. Žádáme o upřesnění jeho výšky.

Odpověď:

V rámci projektové přípravy nebylo možné provést sondu a tedy dokonale specifikovat detail prahu. Bylo dohodnuto naprojektovat technicky i ekonomicky bezpečné řešení s podkladním profilem z PURENITU. Zadavatel požaduje profil výšky 160 mm. Výška bude upřesněna po vybourání původních výplní a detail bude případně upraven a odsouhlasen.

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 14. 1. 2025, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Dále byl vložen aktualizovaný dokument: Výpis oken a dveří

Tímto vysvětlením dochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel s ohledem na § 99 zákona posoudil povahu této změny a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek i s ohledem na § 98 odst. 4 zákona z důvodu nedodržení lhůty třech pracovních dnů pro předání vysvětlení zadávací dokumentace od doručení žádosti.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 13. 2. 2025 v 10.00 hod.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina