

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph. D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 16. 1. 2025 následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií“.

V PD DSNNO_DPS_SO-001_D.1.1_ASŘ-302_VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVORŮ je 2x stránka 19/26 s identickými pozicemi (vchodové dveře) a výpis pokračuje stránkou 21/26.

Prosíme o doložení chybějící strany 20/26.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a chybějící stranu č. 20 doplňuje na konec pdf dokumentu.

Dotaz č. 2:

Prosíme o upřesnění výplně dveří D02,D03.

Odpověď:

Jedná se o plnou výplň, tzn. plech + izolace + plech. Prostup tepla ekvivalent skla, povrch úprava jako rám dveří.

Dotaz č. 3:

Prosíme o uvedení hloubky vnitřních parapetu a barvu (v PD není zakótováno).

Odpověď:

Parapet vnitřní. Hloubka 420 mm (včetně přesahu a nosu), nos standart = cca 30 mm, dekor dle rámu oken.

Dotaz č. 4:

Výplně otvorů vč. příslušenství (sítě, atd) budeme oceňovat ve standardním dekoru, např. zlatý dub.

Odpověď:

Zadavatel již dekor vysvětlil v rámci Vysvětlení a změny zadávacích podmínek III ze dne 14. 1. 2025, proto na toto své vysvětlení nyní odkazuje.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu změn zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná pouze o doplnění specifikace 1 výrobku a je dostatek času pro dodavatele, aby doplněné informace zohlednili ve svých nabídkách, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 24. 1. 2025 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami uveřejní upravené znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek – textová a výkresová část projektové dokumentace na akci s názvem „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – úspory energií“.

V Jihlavě

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina