

[illegible]

### MONTÁŽNÍ JÁMA 2

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD  
OBTOK V DOBĚ PŘEPOJENÍ  
d90x5,2 PE100, SDR17,6

NOVÝ STL PLYNOVOD  
d90x5,2 PE100, SDR17,6

OBTOK PROPOJOVACÍHO MÍSTA d63x5,8 PE100

3600

3500

2100

1700

805

800

600

min 450

500

600

min 450

600

min 450

600

min 450

600

min 450

805

800

2100

A

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD  
d63x5,8 PE100, SDR11

NOVÝ STL PLYNOVOD  
d63x5,8 PE100, SDR11

3700

2100

3300

800

819

1700

818

600

min 450

600

min 450

500

800

1

2

7

8

180°

90°

A



SKLON STĚNY JÁMY BUDE URČEN PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČI PODLE DRUHU ZEMINY

- 1 PŘECHOD PE-OCEL, d63-2" - NÁPOJENÍ OBTOKU
- 2 BALONOVACÍ TVAROVKA d90-G2½" + UZÁVĚR + KRYCÍ VÍKO
- 3 STLAČENÍ POTRUBÍ + OPRAVÁRENSKÁ TVAROVKA
- 4 STLAČENÍ POTRUBÍ V PŘÍPADĚ NETĚČNOSTI PRVNÍHO STLAČENÍ + OPRAVÁRENSKÁ TVAROVKA
- 5 BALONOVACÍ TVAROVKA d90-G2 ½" - ODPLYNĚNÍ ( INERTIZACE ) PRACOVÍŠTĚ
- 6 KOLENO W45° d90 PE - PROPOJOVACÍ ARMATURA
- 7 BALONOVACÍ TVAROVKA d63-G2½" - ODPLYNĚNÍ ( INERTIZACE ) PRACOVÍŠTĚ
- 8 OBJÍMKÁ d63 PE - PROPOJOVACÍ ARMATURA

1cm = 0,5m

**III/1292 Obrataň, ul. Nádražní**

Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava objednatel	Obec Obrataň Obrataň 204 394 12 Obrataň objednatel 2	Ing. Michal Svoboda Třtice 12 547 01 Náchod spolupráce
k.ú. Obrataň místo stavby	Kraj Vysočina kraj	

Ing. Michal Svoboda kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu		A026/22 číslo zakázky	<b>D.15.14</b>  číslo přílohy
Ing. Michal Svoboda zodpovědný projektant	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant		9/2023 datum	