

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

INTEGRA-stavební projektová kancelář

U Rendlíku 1906
393 01 Pelhřimov

Vaše žádost ze dne, značka:
19.11.2020

Naše značka:
109200026
(P20_26)

Vyřizuje:
Ing Lenka Marečková

dne:
25.11.2020

Věc: Chodník pro pěší k nádraží na pozemcích parc. č. 744/5, 1763/2 a 1779/1 v katastrálním území Obrataň

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Obrataň, parc. č. 744/5, 1763/2 a 1779/1

Stavebník: Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Projektant: Ing. Miloslav Zdražil, INTEGRA - stavební projektová kancelář -, Moravec 112, 393 01 Pelhřimov

Č. zakázky: 16708

Datum: 10/2020

Předmětem předložené dokumentace je zřízení chodníku, který bude napojen na stávající soustavu komunikací pro pěší.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

Bezbariérový popis stavby:

Průchozí šířka chodníku je 1,80m;

na rozhraní chodníku a zatravněné plochy bude umělá vodící linie výšky min. 60mm;

výškové úrovně chodníku v místě nástupu / výstupu jsou s max. výškovým rozdílem 20mm.


K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1) Povrch plochy ve vzdálenosti nejméně 250 mm od hmatové dlažby musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní - doporučuje se použití dlažby bez fazet

3) Musí být navrženy a vyznačeny obchozí trasy bezbariérové trasy pro chodce a to včetně přechodů pro chodce. Výkopy a staveníště musí být označeny dle vyhlášky

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek. Realizace může být prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY - CELOSTÁTNÍ SÍŤ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOŘNÝ KONZULTANT

Ing Lenka Marečková, Odborný konzultant

Adr. střediska: , 393 01 Pelhřimov
, lenka.mareckova1@gmail.com

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR