



POZNÁMKA

Jedná se o příklad řešení propojení UPFD záložního zdroje s rozvaděčem RPO.  
Distribuční a řídicí rozvaděč RPO je nedílnou součástí zařízení UPFD.  
Součástí RPO je řídicí jednotka UPFD-RPO – v RPO přepínání záložního zdroje se sítí v souladu s ČSN 73 0848.

DATUM: 02/2024	PÁTEŘNÍ ROZVODY – PŘÍKLAD ZAPOJENÍ UPFD/RPO			LIST Č.: 1/1	PARÉ:
ELMI SYSTEM	ZAK.ČÍSLO: 18248	VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK	DĚTSKÝ DOMOV JEMNICE hlavní pracoviště, ulice Třešňová	Č.VÝKRESU D.1.4.1–32	
	STUPEŇ PD: DSP	ODP.PROJ.: MARTIN ŠPAČEK	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
			ELEKTROINSTALACE		