

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 20. března 2024

Č.j.: KHSV/05038/2024/TR/HDM/Den
Sp. značka: S-KHSV/05038/2024
Vyřizuje: Libuše Denemarková, tel.: 568 858 321, libuse.denemarkova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 2/0

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 JIHLAVA

Jemnice, Dětský domov, Třešňová 748 – úspory energií – dokumentace pro společné územní a stavební řízení, závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává ve věci stavby „**Jemnice, Dětský domov, Třešňová 748 – úspory energií**“ v řízení podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací záměru pro povolování staveb „**Jemnice, Dětský domov, Třešňová 748 – úspory energií**“ s odkazem na § 7 odst. 1 a § 82 odst. 2 písmene t) zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů se

souhlasí,

Odůvodnění:

Na základě žádosti majetkového odboru Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, ze dne 26. 2. 2024, posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci zpracovanou v lednu 2024 Ing. Michalem Zlatušskou, Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou.

Hlavní stavební realizací bude vestavba 2 cvičných bytů pro děti z dětského domova, včetně provozního zázemí, do stávajícího půdního prostoru v 3. NP budovy. S ohledem na realizaci zateplení střešního pláště a instalaci FVE bude provedena celková výměna stávající střešní krytiny a krovu. Cvičné byty vždy pro 3 ubytované budou složené z ložnice a obývacího prostoru. Hygienické zařízení odděleně pro dívky a chlapce bude zahrnovat 1 WC s umyvadlem a 1 sprchu s umyvadlem v umývárně. WC a sprcha dívek bude bezbariérová. Dále v podkroví bude zřízena ředitelna s šatnou, hygienickým zařízením a kuchyňkou, jednací místnost, úklidová místnost s výlevkou, pokoj pro izolaci s hygienickým zázemím a sklad. Všechny pobytové místnosti budou osvětleny a větrány přirozeně, pro místnosti, kde nelze zajistit přímé větrání (WC, umývárny) je navrženo větrání nucené pomocí odtahových ventilátorů s časovým spínačem.

Drobné úpravy v suterénu budou zahrnovat přesunutí šatny dětí z prostoru hlavních schodišť do nových prostor, které vzniknou stavebním oddělením prostoru relaxační místnosti a skladu. Na úrovni 2.NP bude zvětšena místnost sborovny a zmenšená ředitelna bude nově využívána jako místnost pro psychologa. Součástí projektu je přístavba evakuačního výťahu a zřízení nového vstupu do objektu pro

osoby ZTP. Ve všech vnitřních prostorech budovy je navržena výměna stávajících osvětlovacích těles. Umělé osvětlení bude v souladu s ČSN EN 12464-1. Obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací. V budově se nenachází materiály s obsahem azbestu nebo jiných nebezpečných látek.

V daném stavebním záměru nejsou navrženy žádné stacionární ani mobilní zdroje nadměrného hluku. Veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí se budou provádět pouze v denní době se zahájením po 8 hodině a s ukončením před 18 hodinou.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru
hygieny dětí a mladistvých

podepsáno elektronicky

Rozdělovník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava – do datové schránky