



## POZNÁMKA

- ÚSTŘEDNA EPS BUDE NOVĚ NAPÁJENA SAMOSTATNÝM KABLEM S POŽ. ODOLNOSTÍ P60-R Z ROZVADĚČE RPO V M.Č.S08 (původně napájena z RH)
- ZÁL.ZDROJ EPS BUDE NAPÁJEN SAMOSTATNÝM KABLEM S POŽ. ODOLNOSTÍ P60-R Z ROZVADĚČE RPO V M.Č.S08 (nový zál.zdroj dodává profese slaboproud)

Distribuční a řídicí rozvaděč RPO je nedílnou součástí zařízení UPFD. Součástí RPO je řídicí jednotka UPFD-RPO. V RPO přepínání záložního zdroje se síť v souladu s ČSN 73 0848.

DATUM: 02/2024	PÁTEŘNÍ ROZVODY – BLOKOVÉ SCHÉMA			LIST Č.: 1/1	PARÉ:
ELMI SYSTEM	ZAK.ČÍSLO: 18248	VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK	DĚTSKÝ DOMOV JEMNICE hlavní pracoviště, ulice Třešňová		
	STUPEŇ PD: DSP	ODP.PROJ.: MARTIN ŠPAČEK	ÚSPORY ENERGII		
			TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ELEKTROINSTALACE		
D.1.4.1-31					Č.VÝKRESU