



LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU
- POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ
- STÁVAJÍ ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU
- POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ
- X—X—X—X DEMONTOVNÝ ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU
- POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ

LEGENDA ARMATUR A ZAŘÍZENÍ:

- KK KULOVÝ KOHOUT PRO PLYN
- CHR CHRÁNIČKA OCELOVÁ

POZNÁMKA:

POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU, PŘESAHUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBE STRANY O 10 mm. CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ PLYNOVODU A BUDOU NA JEDNÉ STRANĚ UTEŠNĚNY TRVALE PLASTICKÝM TMELEM.

Souřadnicový systém : S - JTSK
Výškový systém : Bpv

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Zerottova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336924 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel: 568441100 603218497 e-mail: m.zlatuska@quick.cz</div>			
Vedoucí projektant : Číslo autorizace :		Stupeň PD : Datum :	
ing. Michal Zlatuška arch Č K A 0 3 0 3 8		DPS leden 2024	
Zodpovědný projektant : Číslo autorizace :		CAD :	
ing. Michal Vondrák Č K A I T 1 4 0 0 4 4 8		Pare :	
<div>DĚTSKÝ DOMOV JEMNICE hlavní pracoviště, ulice Třešňová – úspory energií</div>			
Oddíl : D.1.4.5 TPS - Vnitřní plynoinstalace			
Investor : Uživatel :		Měřítko : Formát :	
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1982, 597 33 Jihlava Dětský domov Jemnice, příspěvková organizace		1:50 8x A4	
Místo stavby :		Zakázkové číslo :	
Třešňová 748, 675 31 Jemnice, p. č. 1469/1, k. ú. Jemnice		-	
Obsah :		Číslo výkresu :	
Plyn - půdorys 1S		D.1.4.5.b.01	
Kraj : Vysočina		Zástupce investora :	