


FV PANELY JSOU NAVRŽENY V OCHRANNÉM PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU. VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY KONTRUKCE A PANELY MUSÍ VZÁJEMNĚ VODIVĚ PROPOJENY A MUSÍ BÝT EKVIPOTENCIÁLNĚ SPOJENY S MET POMOCÍ VODIČE H07V-K 16.



<div>ELMI SYSTEM</div>		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, info@elmisystem.cz	PARÉ:	<div></div>	
INVESTOR:		VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK	ODP.PROJ.PROFESE: MARTIN ŠPAČEK		
KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA					
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY:			
AKCE:	DĚTSKÝ DOMOV JEMNICE hlavní pracoviště, ulice Třešňová ÚSPORY ENERGII			FORMAT:	2 A4
ČÁST:	FOTOVOLTAIKA			DATUM:	08/2024
PROFESE:	VÝROBNA FVE			STUPEŇ PD:	DPS
ROZMÍSTNÍ PANELŮ NA STŘEŠE				MĚŘÍTKO:	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	18248
				Č.VÝKRESU D.1.5 – 11	