

Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV

Číslo jednací: 8620/2025

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – Rekonstrukce výplní otvorů
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Prokop - ve věcech technických
Telefon:	+420 564 602 417, +420 564 602 276
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; prokop.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 24. 1. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace III zadavatel uvádí, že požaduje šedé těsnění. Prověřovali jsme u výrobců hliníkových výrobků a šedé těsnění se u nich nevyskytuje. Žádáme o zrušení požadavku na šedé těsnění. Pokud zadavatel trvá na šedém, žádáme o zaslání referenčního výrobku hliníkového výrobku se šedým těsněním.

Odpověď:

Požadavek na šedé těsnění v Zadávací dokumentaci se týká pouze okenních výplní nikoli dveří, které jsou z hliníku.

Tímto vysvětlením nedochází k doplnění ani změně zadávací dokumentace, proto zadavatel s ohledem na § 98 a 99 zákona lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 2. 2025 v 10 hod.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina