



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN, AC 400/230V, 50Hz  
OCHRANA PŘED NDN- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE.

INSTALOVANÝ PŘÍKON UPRAVOVANÉ ČÁSTI 384 kW  
SOUDOBY PŘÍKON UPRAVOVANÉ ČÁSTI 211 kW  
Z UPRAVOVANÉ TRAFOSTANICE BUDOU PROVEDENY  
NOVÉ VÝVODY KABELŮ PŘIPOJUJÍCÍ OBJEKT ŠKOLY  
DLE POŽADAVKŮ

KABELY BUDOU ULOŽENY V TERÉNU DLE ČSN 33 2000-5-52  
A ČSN 73 6005 A VE STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM KANÁLU  
PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57/1882 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Bělisko 295 , 592 31 Nové Město na Moravě			DATUM	9/2024
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE KUCHYNĚ BĚLISKO				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:200
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY	25/2024
OBSAH: D.1.4.4 - ÚPRAVA TRAFOSTANICE A PŘIPOJENÍ OBJEKTU				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE				E1	