



OCELOPLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA ROZMĚRU 330 x 748 x 90 mm, KRYTÍ IP 40/20, PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI, DVEŘE ROVNÉ, BÍLÉ NA UZAMYKÁNÍ JEDNOTNÝM ZÁMKEM.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3N + PE, AC, 400/230V, 50Hz,
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 61439 - 3

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě			FORMÁT	3 A4
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE KUCHYNĚ BĚLISKO				DATUM	11/2024
				ÚČEL	DPS
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH: D.1.4.5 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č. ZAKÁZKY	25/2024
R4 - ROZVADĚČ BUFETU				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				D1.4.5 - E20	