



PŘÍSTROJE OZNAČENÉ UTI - INV D6, D7 BUDOU OSAZENY V SAMOSTATNÉ DA ROZVODNICI NAPŘ. GENIUS ROZMĚRŮ 298 x 260 x 140 mm V KRYTÍ IP 65. ROZVODNICI OSADIT DO VZDÁLENOSTI 2,5 m OD OVLÁDACÍCH JEDNOTEK OSAZENÝCH NA STŘEŠE OBJEKTU.

OVLADAČ VZDUCHOTECHNIKY DV - OSAZEN U VSTUPU DO KUCHYNĚ - VIZ POŽADAVEK VZT

HYDROSTATY SH1, SH2, SH3 - OSADIT DLE POŽADAVKŮ VZT

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57/1882 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY	Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě			DATUM	11/2024
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE KUCHYNĚ BĚLSKO				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY	25/2024
OBSAH: D.1.4.5 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
VZT - SCHEMA ZAPOJENÍ EL. ROZVODŮ					D1.4.5 - E24