

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing.arch. ZLATUŠKA MICHAL

Žerotínova 357

67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Vaše žádost ze dne, značka:  
14.02.2024

Naše značka:  
114240004

Vyřizuje:  
Jan Bruna

dne:  
15.02.2024

**Věc: Náměšť OA a HŠ Třebíč, Úspory energií Náměšť nad Oslavou**

## **Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

Stavebník: Kraj Vysočina

Projektant: Ing.arch. Michal Zlatuška, Jaroměřice nad Rokytnou

Č. zakázky: .....

Datum: 15.2.2024

Předmětem předložené dokumentace jsou drobné stavební úpravy budovy a zateplení obvodových konstrukcí objektu. Dispoziční úpravy objektu jsou navrženy s ohledem na provozní požadavky uživatele. Stávající objekt je už v současnosti bezbariérově přístupný pro ZP a je zde i WC pro ZP.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky: Stávající vnější nástupní rampa a hlavní vstupní dveře budou provedeny nově dle požadavků vyhl. 398/2009 Sb. Jednotlivá podlaží bude propojovat nový bezbariérový výtah dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**Jan Bruna, odborný konzultant**

Adr. střediska: Masarykovo nám. 10, 58601 Jihlava  
736631808, honza.beruna@gmail.com

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍ STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

\*114\*