

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 14319/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
10. 2. 2025

Veřejná zakázka: **II/408, II/411 křiž. Dešov**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel č. 1 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V rozpočtu jsou v poznámce modifikované směsi, ale kód položky ASPE a ve vzorovém řezu jsou použity směsi 50/70. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Rozpočet:

33	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 PMB 45/80-65	M2
34	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ PMB 25/55-65	M2

Vzorový řez:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
Spojovací postřik
Asfaltový beton pro ložné vrstvy
Infiltrační postřik

ACO 11 50/70	40mm
PS-E	0,50kg/m ²
ACL 16+ 50/70	70mm
PI-E	0,6kg/m ²

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1 nepožaduje provedení modifikovaných vrstev ACO a ACL.

Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje upravený soupis prací (v rozsahu SO pro zadavatele č. 1), ve kterém jsou položky pro provedení vozovkových vrstev ACO a ACL upraveny v souladu se vzorovým řezem, dodavatelé jej závazně použijí.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **25. 2. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství