



Cenová specifikace

strana 1 / 1

Zakázka č.:
Akce: Objekt dílen - Školní statek Humpolec
Pozice: VZT jednotka

ARTENDR s.r.o.

Specifikace jednotky: **DUPLEX 15000 Roto / 60/3 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RE - Fe.K4 - Fi.K4 - C.LM24A-SR - T.2 - Ke.LF24-SR - Ki.LF24-SR - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR - He1.400/1200 - He2.400/1200 - Hi1.900/900 - Hi2.900/1200-aM-CL - CF.3000 - DPT 2500 - aM-IO18 - aM-XCF - PFe - PFi - SW - CM.s - aDot (B) - ErP 2016, 2018**

Kontrolní součet: **66D9-9272**

Vzduchotechnická část:

Obj. č.	Položka ceníku	Počet
A100715	DUPLEX 15000 Roto	1
A102650	Me.118.EC3 (15000R,RN) - EC	1
A103650	Mi.118.EC3 (15000R,RN) - EC	1
A104750	R.T.1700 rotační výměník (15000R,RN)	1
A104753	R.E příplatek entalpické provedení (15000R,RN)	1
A105160	provedení 60	1
A105003	konfigurace 3	1
A106076	Fe.K4_filtr přívod kazetový třída G4 (15000R,RN,15100B,BN)	1
A106276	Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4 (15000R,RN,15100B,BN)	1
A111515	C.x_cirkulace (15000R,RN) - vč. prodloužení jednotky a klapky Ki	1
A110952	T.2_teplovodní ohřívač (15000R) vč. kapiláry	1
A131002*	H.400/1200_obdélníkové hrdlo - e1	1
A131002*	H.400/1200_obdélníkové hrdlo - e2	1
A131003*	H.900/900_obdélníkové hrdlo - i1	1
A131005*	H.1200/900_obdélníkové hrdlo - i2	1
A130039	Ke.400/1200.x_uz. klapka obd. přívod	1
A139503	dodávka jednotky ve třech blocích	1

Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):

Obj. č.	Položka ceníku	Počet
A140314*	LM 24A-SR (cirkulační klapka)	1
A140303*	LF 24-SR (uzavírací klapka e1)	1
A140303*	LF 24-SR (uzavírací klapka i1)	2
A139085	základový rám (15000R,RN) - 3 ks	1
A104700	R.xxK příplatek krokový motor vč. řízení a čidla otáček (8000-15000R,RN)	1
A139410	RE-TPO4.x.E (neosazený)	1
A140314*	LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO4.E)	1
A145123	aM-CL 400V-EC / 400V-EC (8000-15000R,RN), vč. ethernet připojení	1
A140018	CF.3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok (5000-8000M,MV,MN,4500MEV, MEN, 5500-9000ME,MEV,MEN,3400-10100B,BV,BN,4000-15000R,RN)	1
A142315	DPT 2500 - snímač tlakové difference 0 až 100-2500 Pa	1
A145300	aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami	1
A145351	aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)	1
A140001	manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)	1
A140002	manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)	1
A140104	SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)	1
A145550	aDot (B) - ovladač designový s displejem - potisk základní - černý (pro regulaci aMotion L, E)	1

Poznámky obchodní

- Na dodávky se vztahují "Dodací a záruční podmínky" platné od 1.5.2022.

Poznámky technické

- Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu !).

V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:

- topný okruh vodního ohřívače nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností

- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem

Délka propojovacího potrubí mezi vodním ohřívačem a samostatně dodávaným směšovacím uzlem RE-TPO4.E nesmí překročit 3 m !